

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180075570 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-453-8934 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月24日 8時50分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 32 ℃		(水 温) 19 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月24日 ~ 平成30年7月31日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180075580 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月24日 8時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 32℃		(水 温) 20℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月24日 ~ 平成30年7月31日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180061440 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月4日 9時55分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島試 第 11180061450 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野
電話 099-633-3110 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 10時45分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトスポリウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180061460 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様




採水年月日	平成30年7月4日		10時30分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 19.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検 査 期 日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180061470 号
 発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団
 〒890-8588
 電 話 099-255-6956 FAX 099-255-2850


採水年月日	平成30年7月4日	10時00分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 汚濁対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 19.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180061480号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市上原二丁目1番1号

 電話 099-255-3556 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 9時15分 天候(前日) 雨 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟB等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 20.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿島薬試 第 11180068760 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		平成30年7月11日 8時05分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽					
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針	
検査分類		指標菌					
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 15.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関		公益社団法人 鹿島薬試 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068770 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日		7時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁				
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 汚濁対策等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 15.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068780 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上原二丁目
電話 099-255-8556 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月11日 8時40分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カリウム・リンゲル等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 17.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068790 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日 8時45分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カブトホシシガ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068800 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		平成30年7月11日		9時10分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 21.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068810 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1

 電話 099-255-8900 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時20分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カブトスズリシム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0 ℃		(水温) 19.5 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180068830 号
発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月11日 10時09分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類)	簡易水道		(検査目的) クロトコトシム等対策指針
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属)	*****		
採水時	(気 温) 31.0 ℃		(水 温)	22.5 ℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180068820 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月11日 9時35分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カブトスズリシム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.5℃		(水温) 22.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日				
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者		米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068870 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日 7時37分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カブトホシ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.0 °C		(水温) 22.0 °C		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180068860 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-5936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 7時50分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) カプトストリクム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180068840 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1

 電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日		8時05分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリソルミア等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島試 第 11180068850 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日 8時21分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃		(水温) 22.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180061580号

発行日 平成30年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月4日 9時05分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 14.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180061590 号

発行日 平成30年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月4日 9時55分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃		(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180061600 号

発行日 平成30年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月4日		10時45分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月18日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068950号

発行日 平成30年7月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目1番1号

 電話 099-655-6556 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日	8時05分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 22.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成30年7月12日 ~ 平成30年7月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180068960 号

発行日 平成30年7月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日 7時50分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 23.0℃		(水温)	15.0℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年7月12日 ~ 平成30年7月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180068970 号

発行日 平成30年7月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番1号
電話 099-255-6556 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日		8時40分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0 ℃	(水温) 17.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年7月12日 ~ 平成30年7月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068980 号

発行日 平成30年7月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年7月11日 8時45分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属)	*****			
採水時	(気温) 23.0℃	(水温)	18.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	ー以下余白ー					
備考						
検査期日	平成30年7月12日 ~ 平成30年7月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068990 号

発行日 平成30年7月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時10分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.0 ℃	(水温) 18.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成30年7月12日 ~ 平成30年7月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			