


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180152740 号

発行日 平成31年1月16日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
   
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
   
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月8日 8時30分		天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設 の 名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 13℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	5	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年1月8日 ~ 平成31年1月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180152750号

発行日 平成31年1月16日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月8日 8時35分		天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラウド・リノーム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 13℃		(水温) 14℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年1月8日 ~ 平成31年1月16日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180157060 号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月15日 9時05分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ 等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 12 ℃		(水 温) 7 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180157070 号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番地  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月15日 9時30分		天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフトホリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 11℃	(水 温) 4℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180157080 号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月15日 10時10分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロトコリン等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 14℃ (水温) 7℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180157090 号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市本町二丁目8番地  
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成31年1月15日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリノリオン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 13.0 ℃	(水 温) 12.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第11180157100号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月15日	9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロコトホリン等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 12.5℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180157110 号

発行日 平成31年1月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 鹿児島  
 〒890-8589 鹿児島市豊後町二丁目1番1号  
 電話 099-255-8900 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月15日 9時35分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 11.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			




# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180154440号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月9日	8時15分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗﾄﾞｰｼﾞﾝｸﾞ対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 11.0℃	(水 温) 11.5℃	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			

備考	
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	米澤 守光



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180154450 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 藤  
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号  
 電話 099-255-3834 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年1月9日	7時48分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁					
水 質 区 分		(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｽﾄｰﾌﾞ・ﾘﾝｸﾞ 等対策指針			
検査分類		指標菌					
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時		(気 温) 11.5 ℃		(水 温) 12.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検査期日		平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180154460 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号  
電話 099-853-3931 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年1月9日	8時35分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフト紙のリサイクル等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 11.5℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180154470 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号  
 電話 099-255-3334 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年1月9日	8時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコリン等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 11.0℃	(水温) 10.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180154480 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月9日 9時05分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) 列アト本'リ'の対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 11.5℃		(水温)	8.0℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180154490 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市本町二丁目8番10号  
 電話 099-255-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日 9時25分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) 列ア <sup>+</sup> トホ <sup>+</sup> リジ <sup>+</sup> の対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属)	*****		
採水時	(気 温) 15.5℃		(水 温) 7.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180154510 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		平成31年1月9日		10時09分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名 称		(名 称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフトホリジウム対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 14.5 ℃		(水 温) 12.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出されない				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	—以下余白—								
備 考									
検査期日		平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							






# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180154550 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
   
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号
   
 電話 099-255-3234 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日 7時41分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞﾝｼﾞﾝ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 12.0℃ (水 温) 11.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180154540 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田4番地45号  
 電話 099-255-2856 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日		7時55分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池						
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類)	簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗﾀﾞｼﾞﾓ等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属)	*****				
採水時	(気 温) 12.0 ℃	(水 温)	11.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180154520 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上郷  
 〒890-8589 鹿児島県上郷町太郎二丁目8番地  
 電話 099-255-3634 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年1月9日		8時14分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名 称		(名 称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフトパルプ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 12.5℃		(水 温) 10.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	—以下余白—								
備 考									
検 査 期 日		平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		米澤 守光							


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬劑師会 第 11180154530 号

発行日 平成31年1月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月9日		8時27分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルリンウム等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****			
採水時	(気温) 12.5℃		(水温) 11.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成31年1月9日 ~ 平成31年1月17日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180157120 号

発行日 平成31年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号  
 電話 099-255-8536 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月15日		9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 12℃		(水温) 7℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180157130号

発行日 平成31年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番地  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月15日 9時30分		天候(前日)	晴	天候(当日)	雨
施設の名	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 11℃		(水温) 4℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180157140 号

発行日 平成31年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県屋久島郡小瀬田町2丁目18番地  
 電話 099-255-8549 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月15日 10時10分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 14℃ (水温) 7℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年1月15日 ~ 平成31年1月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180155350 号

発行日 平成31年1月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		平成31年1月9日	8時15分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽					
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水					
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時		(気 温) 11.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日		平成31年1月10日 ~ 平成31年1月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		米澤 守光					



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 469番地45号

鹿児島県試 第 11180155360 号

発行日 平成31年1月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年1月9日 7時48分			天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁						
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道			(検査目的) クリプトスピリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスピリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****			
採水時	(気温) 11.5 °C		(水温) 12.0 °C		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスピリジウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成31年1月10日 ~ 平成31年1月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180155370 号

発行日 平成31年1月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目8番1号  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日		8時35分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成31年1月10日 ~ 平成31年1月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180155380 号

発行日 平成31年1月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市次郎二丁目15番1号  
 電話 099-255-8510 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日	8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属)	*****			
採水時	(気温) 11.0℃	(水温) 10.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年1月10日 ~ 平成31年1月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180155390 号

発行日 平成31年1月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市上野  
 電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年1月9日 9時05分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属)	*****			
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 8.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年1月10日 ~ 平成31年1月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					