

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180174460 号

発行日 平成31年2月25日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番5号  
 電話 099-255-3554 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月18日		8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁						
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 13℃		(水 温) 13℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年2月18日 ~ 平成31年2月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						







# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180175580 号

発行日 平成31年2月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県上野原町二丁目8番地  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月19日		9時23分	天候(前日)	曇	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 18.9 ℃		(水 温) 11.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年2月19日 ~ 平成31年2月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180175590 号

発行日 平成31年2月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年2月19日		10時02分	天候(前日)	曇	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 18.6 ℃		(水 温) 14.5 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年2月19日 ~ 平成31年2月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180175620 号

発行日 平成31年2月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番10号  
 電話 099-263-8939 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月19日		9時24分	天候(前日) 曇	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 19.4 ℃	(水温) 12.6 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成31年2月19日 ~ 平成31年2月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				











# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180167310 号

発行日 平成31年2月13日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番5号  
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月5日	12時04分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟBの対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 17.3 ℃ (水 温) 12.3 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	平成31年2月5日 ~ 平成31年2月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180168360 号

発行日 平成31年2月14日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年2月6日		8時37分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 13.3℃		(水温) 12.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成31年2月6日 ~ 平成31年2月14日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


















# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180168420 号  
発行日 平成31年2月14日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目5番15号  
 電話 099-255-5936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月6日		8時53分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カリウム・リン酸等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 13.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成31年2月6日 ~ 平成31年2月14日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180175780 号

発行日 平成31年3月5日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番5号  
 電話 099-263-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月18日	14時47分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.9℃ (水温) 12.4℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年2月20日 ~ 平成31年3月5日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					




# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180168310 号

発行日 平成31年2月20日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県水浄化協会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番地  
 電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月5日		13時17分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.8℃		(水温) 12.4℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	平成31年2月6日 ~ 平成31年2月20日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180168320 号

発行日 平成31年2月20日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市南原二丁目8番地  
 電話 099-255-3336 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年2月5日 13時45分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 19.8℃		(水温)	14.2℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年2月6日 ~ 平成31年2月20日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					