

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190056730 号

発行日 令和1年7月9日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月2日		8時25分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルリンガ等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****		
採水時	(気温) 28℃		(水温) 21℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年7月2日 ~ 令和1年7月9日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190056740 号

発行日 令和1年7月9日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月2日	8時30分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列ブトホク'リシ'ム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 28℃	(水温) 20℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年7月2日 ~ 令和1年7月9日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190057500 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	9時05分	天候(前日)曇/雨		(当日) 雨
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190057510 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月10日


 公益社団法人 鹿児島県薬劑師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日		9時25分	天候(前日)曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 24℃		(水温) 14℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057520 号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月10日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日 10時05分		天候(前日)曇/雨 (当日) 雨	
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトコリシウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190057530 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月10日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日		10時15分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトホルミン等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057560 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日 9時45分		天候(前日)曇/雨 (当日) 雨	
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルシン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 24℃	(水温) 19℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿島薬試 第 11190062480 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿兒島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日 9時44分		天候(前日) 晴	(当日) 雨	
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトコッカ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日				
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190062490 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日		9時26分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列アトホ ^レ リシ ^カ 等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 21.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062500 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時59分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルシンA等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062520 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日		8時14分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190057570 号

発行日 令和1年7月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	9時05分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****	
採水時	(気 温) 25℃		(水 温) 15℃ (残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190057580 号

発行日 令和1年7月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日 9時25分		天候(前日)曇/雨 (当日) 雨	
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 24℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11190057590 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月17日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和1年7月3日 10時05分 天候(前日)曇/雨 (当日) 雨		
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池		
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水		
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****		
採水時	(気温) 25 ℃ (水温) 14 ℃	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			

備考	
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11190062680 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年7月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市耳次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	9時36分	天候(前日) 晴	(当日) 雨	
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 松峯浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 16.5℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11190062690 号

発行日 令和1年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時53分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062700 号

発行日 令和1年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市耳次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時17分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.0 ℃	(水温) 17.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			