

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島試 第 11190010000 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日 9時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 23℃		(水温) 20℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	24.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009730 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 永網 智之			(所属) *****		
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 10.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009740 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号
 電話 099-258-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日		9時25分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター						
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 永網 智之			(所属) *****			
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと					
3	塩化物イオン	12.7mg/L	200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下					
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし	異常でないこと					
7	臭気	異常なし	異常でないこと					
8	色度	0.5度未満	5度以下					
9	濁度	0.2度未満	2度以下					
	-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者		米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11190009750 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	9時55分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 25.0℃		(水温) 13.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009760 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	10時05分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 永網 智之				(所属) *****	
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 10.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.3mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値	6.9		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.5度未満		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11190009780 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日 10時30分		天候(前日) 曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 12.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	12.8mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009770 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日 11時10分		天候(前日) 曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 19.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009790 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時25分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 永網 智之			(所属) *****		
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.1mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.5度未満		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
—以下余白—							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009800 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 永綱 智之				(所属) *****	
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.6mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値	6.6		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.5度未満		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009810 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日 9時25分		天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 25.0℃		(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009820 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市星次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日	9時40分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11190009830号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市生次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	10時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 25.0℃		(水温) 19.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009840 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市舟次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日		10時35分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場		(採水地点) 船行地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(9項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009850 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	7時45分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 13.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11190009860 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	9時47分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時		(気温) 17.0℃		(水温) 12.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.7度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11190009880 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日 10時38分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 17.0 ℃		(水 温) 15.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009870 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日		7時59分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地						
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時		(気温) 16.0℃		(水温) 15.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと					
3	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下					
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし	異常でないこと					
7	臭気	異常なし	異常でないこと					
8	色度	0.9度	5度以下					
9	濁度	0.2度未満	2度以下					
-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備考								
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者		米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009890 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時34分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下			
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.6度		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11190009900 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時42分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資				(所属) *****	
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.6度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備	考						
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009910 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時		(気温) 18.0℃ (水温) 18.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.8度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11190009920 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	9時05分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L		3mg/L以下			
5	pH値	6.3		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.9度		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島試 第 11190009930 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市屋久次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日 10時00分 天候(前日) 曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社	
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(9項目)	
採水者		(氏名) 森田 隆資 (所属) *****	
採水時		(気温) 25.5℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	0.8度	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			
備	考		
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日	
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者		米澤 守光	

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009940 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市屋次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年4月22日 9時50分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11190009950 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目6番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	9時23分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 25.0℃		(水温) 16.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	1.0度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11190009960 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	9時04分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 16.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.7度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009970 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番16号
 電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.9度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009980 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8995(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日 8時42分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.7度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11190009990 号

発行日 平成31年4月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年4月22日	8時25分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	10.2mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成31年4月22日 ~ 平成31年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					