

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190027710 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 川東 久志 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 24℃ (水 温) 22℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	24.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190034900 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市 友次郎 二丁目 8 番 16 号
 電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 27℃ (水温) 16℃ (残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11190034910 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8539 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 26℃	(水温) 17℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190034930 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市 志戸子 二丁目8番15号
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃	(水温) 13℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11190034950号
発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市 屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	10時23分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 27℃	(水温) 16℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	12.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11190034940 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市 与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8985代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	10時35分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦出張所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 28℃	(水温) 16℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190034960 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	8時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190034970 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考

検査期日 令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日

検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190034980 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 26.0℃ (水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190034990 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8985代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 25.5℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190035000 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市本次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 25.5℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190035010 号
発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市 寺次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	10時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190027580 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	7時55分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 18.0℃ (水 温) 16.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11190027610 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	10時58分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 19.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190027600 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	8時07分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 19.8 ℃ (水 温) 18.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190027590 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	8時34分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅					
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 18.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.1度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11190027640 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-238-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	9時38分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 19.5 ℃ (水 温) 18.0 ℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	3.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190035320 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	10時13分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 30.5℃ (水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190027660 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	9時03分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 森田 隆資	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 19.0 °C	(水 温) 16.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	4.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190027670 号

発行日 令和1年6月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日 10時14分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地		
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****	
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	2.5度	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
	-以下余白-		

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190035020 号

発行日 令和1年6月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市在次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日	9時56分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190035190 号

発行日 令和1年6月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月11日 8時50分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 梶川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0 ℃	(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年6月11日 ~ 令和1年6月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190027800 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日		7時55分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 18.0 °C	(水温) 16.5 °C	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11190027830 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日		10時58分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 21.0 °C		(水温) 19.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190027820 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日		8時07分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 19.8 °C		(水温) 18.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11190027810 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日		8時34分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 20.0 °C		(水温) 18.5 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11190027840 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市屋次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日		10時45分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(水・臭2項目)				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 20.0℃	(水温) 18.2℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11190027850 号
発行日 令和1年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年6月4日	8時48分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.5 °C	(水温) 16.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年6月4日 ~ 令和1年6月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

