


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190152580 号

発行日 令和2年1月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8580 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月20日		8時45分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトホリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****			
採水時	(気温) 14℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和2年1月20日 ~ 令和2年1月27日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190152590 号

発行日 令和2年1月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月20日	8時40分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 14℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月20日 ~ 令和2年1月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190147930 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市屋次郎二丁目8番15号
 電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコクシツム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 10.5℃	(水温) 8.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県試 第 11190147940 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日 9時35分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 5.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島試 第 11190147950 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市吾次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の種類	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 12.0℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190147960 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	10時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコル菌等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 12.0℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190147970 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	
検査分類	指標菌 (検査目的) クロプトホリジウム等対策指針			
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.5 °C		(水温) 12.5 °C (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿兒島薬試 第 11190147980 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿兒島市吾次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日		9時25分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池							
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道			(検査目的) クリプトスポリジウム対策指針		
検査分類	指標菌							
採水者	(氏名) 永綱 智之			(所属) *****				
採水時	(気温) 15.0℃		(水温) 13.0℃			(残留塩素) *****		
NO	検査項目名		検査結果			単位		備考
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)		0			/100mL		
	-以下余白-							
備考								
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日							
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者	米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190147990 号

発行日 令和2年1月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日		8時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA'ﾌﾟﾚ'ﾌﾞ'ﾌﾞ'等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 11.0 ℃		(水温) 14.5 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190153600 号
発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日		9時50分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 10.0℃		(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190153610 号

発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8580 鹿児島市佐次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日		9時56分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 17.0℃	(水温) 12.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190153620 号

発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日	8時17分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 10.5℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190153630 号
 発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日	8時31分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコクシツカ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190153640 号
発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 内 F A X 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日		8時47分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 12.0 ℃		(水温) 10.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11190153650 号

発行日 令和2年1月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月21日	9時00分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 12.5 °C	(水温) 12.0 °C	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			

備考	
検査期日	令和2年1月21日 ~ 令和2年1月28日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190148000 号

発行日 令和2年1月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市西原二丁目8番15号

 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日		9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 10.5 °C		(水温) 8.0 °C		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	ー以下余白ー				
備考					
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月27日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190148010 号

発行日 令和2年1月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	9時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 5.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190148020 号

発行日 令和2年1月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8580 鹿児島市与次郎二丁目6番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年1月14日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 12.0℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年1月14日 ~ 令和2年1月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			