

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200085360 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和2年11月26日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月18日 8時36分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラプトホルリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****			
採水時	(気温) 20℃ (水温) 18℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年11月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200085370 号

発行日 令和2年11月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月18日		8時29分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列アトホ [®] リジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****			
採水時	(気温) 21 ℃	(水温) 22 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年11月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200084210 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-283-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		8時53分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプト対ノリウム等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.8℃		(水温) 17.4℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084220 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市舟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		9時14分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池						
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ㄱㄴㄷㄹㅇㅁ等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 18.2 ℃		(水 温) 18.1 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名		検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		0		/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084230 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850


採水年月日		令和2年11月17日	9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点)一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分		(区分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)フタル酸 ^o リゾ ^o ム等対策指針			
検査分類		指標菌					
採水者		(氏名)永網 智之	(所属)*****				
採水時		(気温)20.2℃	(水温)16.5℃	(残留塩素)*****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日		令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200084240 号
発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 10時19分		天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾚﾌﾟﾄﾞﾘﾝｸﾞ水等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.9 ℃		(水温) 18.2 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	- 以下余白 -				
備考					
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200084260 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市海太郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日 10時42分		天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時		(気温) 23.5℃ (水温) 18.1℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084250 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		10時59分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラプトコッカリウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 23.6℃	(水温) 16.3℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084270 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-258-5935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 11時50分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クラプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 17.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200084280号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		令和2年11月17日 11時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴/曇	
施設の名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池					
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリウム等対策指針	
検 査 分 類		指標菌					
採 水 者		(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採 水 時		(気 温) 21.5℃		(水 温) 17℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考			
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL				
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200084290 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市舟次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8954 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 10時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇		
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第1水源地 (採水地点) 小瀬田第1水源池排水弁		
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針		
検査分類	指標菌		
採水者	(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****		
採水時	(気 温) 19℃ (水 温) 19℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位 備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL
	-以下余白-		
備 考			
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者	田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200084300 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8985代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 10時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クラフトホリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 22 °C (水温) 19.5 °C (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200084310 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 10時15分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地 (採水地点) 小瀬田第3水源地			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロトコリン等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084320 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市母次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 9時35分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 (採水地点) 長峰浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 17.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200084330 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日	9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラトリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年11月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200080500 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月10日	8時52分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトネリウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時		(気温) 21.2℃	(水温) 15.2℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200080510 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月10日	9時36分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラフトホリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 森田 隆資	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 18.0 °C	(水 温) 17.2 °C	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200080520 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月10日		8時02分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クラプトコリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 16.3℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考				
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL					
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL					
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200080530 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月10日		8時13分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クプトホ°リ°ム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 18.0 °C	(水温) 17.1 °C	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200080540 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月10日	8時29分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｰｼﾞｳﾑ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時		(気温) 17.5℃	(水温) 16.4℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200080550 号

発行日 令和2年11月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月10日	8時41分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗ'ｼ'ｳﾞﾐ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時		(気温) 17.5℃	(水温) 16.7℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月10日 ~ 令和2年11月17日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200085340 号

発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935(内線511) 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月18日		8時29分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****					
採水時		(気温) 21℃		(水温) 22℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	150/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	35.6mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	189mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下	37	臭気	薬品性臭気	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.12mg/L	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	22.8mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年12月8日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200085330 号

発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		令和2年11月18日 8時36分		天候(前日)		曇		天候(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁									
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道								(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(39項目)									
採水者		(氏名) 鎌田 勇一								(所属) *****	
採水時		(気温) 20℃								(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※				
1	一般細菌	1800/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	23.9mg/L	200mg/L以下				
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43mg/L	300mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	165mg/L	500mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	3.6度	5度以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	7.3度	2度以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—						
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下								
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下								
22	アルミニウム及びその化合物	0.59mg/L	0.2mg/L以下								
23	鉄及びその化合物	0.60mg/L	0.3mg/L以下								
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下								
25	ナトリウム及びその化合物	15.8mg/L	200mg/L以下								
26	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.05mg/L以下								

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年12月8日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084020 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		8時53分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 18.8 ℃		(水 温) 17.4 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	36/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	34mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.7度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.11mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	6.3mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084030 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日 9時14分		天候(前日)		晴		(当日) 晴/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 18.2℃		(水温) 18.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	62/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	11.8mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	44mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.5度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.5度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.04mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	8.6mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084040 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎丁目8番15号
電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 20.2 ℃		(水 温) 16.5 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	44/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	29mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.4度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200084050 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市宇次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日		10時19分		天候(前日) 晴		(当日) 晴/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.9℃		(水温) 18.2℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	28/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	32mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.6度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	6.4mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200084070 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 10時42分		天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 18.1℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	120/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.2度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	8.0mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200084060 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎丁 8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和2年11月17日 10時59分		天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属)		*****		
採水時	(気温) 23.6℃		(水温)		16.3℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	60/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	21mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.2度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサソ	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	5.4mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084080 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市海次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850



採水年月日	令和2年11月17日		11時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 17.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	50/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	20mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.9度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084090 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2860

採水年月日	令和2年11月17日 11時30分		天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 21.5℃		(水温) 17℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	79/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	21mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.1度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		-以下余白-		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	4.8mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200084100 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2860



採水年月日	令和2年11月17日 10時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第1水源地 (採水地点) 小瀬田第1水源池排水弁						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	170/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	25mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.003mg/L	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.8度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.7度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.11mg/L	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.81mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.78mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.06mg/L	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.092mg/L	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084110 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市舟次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8835 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		10時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 19.5℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	14.2mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	86mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.38mg/L	0.8mg/L以下	38	色度	3.7度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	1.1度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.37mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	15.6mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.038mg/L	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200084120 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日 10時15分		天候(前日)		晴		(当日)		晴/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地 (採水地点) 小瀬田第3水源地									
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(39項目)									
採水者		(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****							
採水時		(気 温) 18.0 °C		(水 温) 17.0 °C				(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※				
1	一般細菌	80/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	19mg/L	500mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.0度	5度以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度	2度以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—						
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下								
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下								
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下								
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下								
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下								
25	ナトリウム及びその化合物	5.3mg/L	200mg/L以下								
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下								

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200084130 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日 9時35分		天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 (採水地点) 長峰浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****					
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	80/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	27mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.7度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	6.4mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200084140 号

発行日 令和2年12月7日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8835 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日		9時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽							
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(39項目)							
採水者	(氏名) 永網 智之	(所 属) *****						
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※	
1	一般細菌	36/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下	
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度	5度以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—			
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下					
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下					
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
25	ナトリウム及びその化合物	6.0mg/L	200mg/L以下					
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L	0.05mg/L以下					
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。								
検査期日	令和2年11月17日 ~ 令和2年12月7日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200085440 号

発行日 令和2年12月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月18日		8時36分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****			
採水時	(気温) 20℃	(水温) 18℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年12月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200085450 号

発行日 令和2年12月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市宇次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月18日	8時29分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 鎌田 勇一	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 21℃	(水 温) 22℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和2年11月18日 ~ 令和2年12月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200085550 号

発行日 令和2年12月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月17日	10時42分	天候(前日)	晴	(当日)	晴/曇
施設名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永網 智之			(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃			(水温) 18.1℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和2年11月19日 ~ 令和2年12月3日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200085560 号

発行日 令和2年12月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日 11時50分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇		
施設の名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池		
水質区分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトsporidium等対策指針		
検査分類		クリプトsporidium等 原水		
採水者		(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****		
採水時		(気 温) 21.0℃ (水 温) 17.5℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	クリプトsporidium	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日		令和2年11月19日 ~ 令和2年12月3日		
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者		田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200085570 号
発行日 令和2年12月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市豊次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年11月17日		11時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトス°ポリ°ム等対策指針			
検査分類		クリプトス°ポリ°ム等 原水							
採水者		(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 21.5 °C		(水 温) 17 °C		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考					
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L						
2	ジアルジア	検出されない	/10L						
	-以下余白-								
備 考									
検査期日		令和2年11月19日 ~ 令和2年12月3日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11200080590 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月10日		9時36分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 18.0℃		(水温) 17.2℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月11日 ~ 令和2年11月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200080600 号

発行日 令和2年11月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市平次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年11月10日		8時02分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 16.3℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年11月11日 ~ 令和2年11月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				