



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200026620号

発行日 令和2年6月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市専太郎二丁目8番5号  
 電話 099-255-5935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月10日	8時32分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコクシウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月10日 ~ 令和2年6月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200025100号  
発行日 令和2年6月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号  
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月9日	8時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾞﾄｽﾄﾞﾘﾝｸﾞ水等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月9日 ~ 令和2年6月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200025130号  
発行日 令和2年6月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8884 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月9日	10時05分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月9日 ~ 令和2年6月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200025140 号

発行日 令和2年6月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市水次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月9日	10時30分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ <sup>レ</sup> ジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 25.5℃	(水温) 18.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和2年6月9日 ~ 令和2年6月16日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200025150 号

発行日 令和2年6月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月9日 10時00分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 列アトホ <sup>レ</sup> リ <sup>ン</sup> ガ <sup>ム</sup> 等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 19.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月9日 ~ 令和2年6月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			









水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200021460 号

発行日 令和2年6月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月2日	7時41分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 汚濁・重金属等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0 °C	(水温) 19.0 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月9日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			











# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200021650 号

発行日 令和2年6月15日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-255-3935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月2日	6時00分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 19.0℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200021660号

発行日 令和2年6月15日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市若木二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年6月2日	6時28分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 18.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

