

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11200013490 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和2年5月29日

公益社団法人 鹿児島県薬師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目3番15号
 電話 099-253-8936 FAX 099-253-2830

採水年月日		令和2年5月12日		7時50分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	方下ミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	15.8mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.10mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	24.4mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	138mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200016970 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央町一丁目8番15号
電話 099-253-9956 FAX 099-255-8850

採水年月日	令和2年5月19日		8時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200016980 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月19日		9時10分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジプロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.028mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200016990 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市千代町丁目8番15号
電話 099-253-8335 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月19日	9時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一瀬 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	11.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200017000 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市千太郎三丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月19日	9時55分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200017020 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850(FAX)

採水年月日		令和2年5月19日 10時25分		天候(前日)		曇		天候(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館									
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****							
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下								
14	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下								
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	10.8mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下								
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		米澤 守光									

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200017010 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市千次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 (FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月19日	10時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦出張所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.6度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200017030 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8255(代) 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月19日	10時55分	天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200017040 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央一丁目8番15号
電話 099-253-8964 (代表) 099-255-8350 (事務)

採水年月日	令和2年5月19日	10時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0 °C		(水温) 22.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.8度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200017050 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8255 099-255-2855

採水年月日	令和2年5月19日		9時45分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0 °C		(水温) 20.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200017060 号

発行日 令和2年6月5日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-9956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月19日		9時25分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 23.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊本郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11200017070 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和2年6月5日

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号
電話 099-253-8850 FAX 099-255-8850

採水年月日	令和2年5月19日		9時00分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月19日 ~ 令和2年6月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200013440号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8850 FAX 099-253-2850

採水年月日		令和2年5月12日 9時05分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(51項目)									
採水者		(氏名) 森田 隆資				(所属) *****					
採水時		(気温) 20.0℃		(水温) 17.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	19mg/L	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200013460 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-253-8995 FAX 099-255-2880

採水年月日		令和2年5月12日		11時10分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 20.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	20mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブromクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200013450 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月12日		9時20分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 21.0℃		(水 温) 18.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.025mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	17mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリブロモフェノール	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.018mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.8度	5度以下		
25	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200013500 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市身次郎1丁目8番15号
電話 099-253-8950 FAX 099-255-4850

採水年月日	令和2年5月12日		9時37分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 18.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	1.0度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県浄水協会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200013510 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 (FAX) 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月12日	10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.1度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.018mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200013470 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2800

採水年月日		令和2年5月12日		10時10分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 17.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.0mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	1.0度	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200013520 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和2年5月29日

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市牛久保 丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月12日		10時27分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 18.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.9度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.020mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	4.7mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200013530 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8850

採水年月日	令和2年5月12日		10時38分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0 °C		(水温) 16.0 °C		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	色度	1.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.015mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200013540 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月12日		10時17分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 18.5℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	1.6度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.026mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.017mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.031mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.017mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200013550 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935 099-255-2850

採水年月日		令和2年5月12日 10時03分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 森田 隆資				(所属) *****					
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	2.1度	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.046mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.029mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.051mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.028mg/L	0.03mg/L以下								
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下								
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下								
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		米澤 守光									

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200013560 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田丁目8番15号
電話 099-253-8936(本会) 099-255-2856(支部)

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11200013480 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-253-2850



採水年月日		令和2年5月12日		9時30分		天候(前日) 晴 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(51項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) ****			
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 18.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	36mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	1.4度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200013570 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8936 099-255-4850

採水年月日	令和2年5月12日		9時14分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	色度	1.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200013580 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 上野 謙弘

〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8986(TEL) 099-255-8850(FAX)

採水年月日		令和2年5月12日 8時47分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 森田 隆資				(所属) *****					
採水時		(気温) 21.5℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.6度	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下								
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下								
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下								
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		米澤 守光									

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200013590 号

発行日 令和2年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和2年5月12日		8時32分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0 °C		(水温) 19.5 °C		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.3度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		- 以下余白 -		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月12日 ~ 令和2年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						