

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200103130 号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年1月21日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月14日	7時55分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****			
採水時	(気温) 11.0℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.7mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	31.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月14日 ~ 令和3年1月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200100750号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	8時45分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 9℃		(水温) 9℃		(残留塩素) 0.2mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11200100760号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海浜二丁目8番15号
電話 099-233-8985代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 8.5℃ (水温) 8℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	13.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200100770 号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 9℃		(水温) 8℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200100780 号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海浜二丁目8番15号
電話 099-233-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 8℃	(水温) 7℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200100800号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	10時20分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 8℃	(水温) 8℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200100790 号
発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海浜二丁目8番15号
電話 099-253-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年1月12日 10時30分		天候(前日) 雨 (当日) 雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦出張所			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時		(気温) 8℃ (水温) 8℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	9.9mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200100810 号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市新町二丁目8番15号
電話 099-255-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	8時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 9.0℃	(水温) 10.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200100820号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	8時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 9.0℃	(水温) 9.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200100830号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 9.5℃		(水温) 11.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200100840号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海浜二丁目8番15号
電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時25分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 9.0℃	(水温) 13.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	11.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200100850 号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市下町二丁目8番15号
電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月12日	9時45分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 9.0℃		(水温) 12.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200100860 号

発行日 令和3年1月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和3年1月12日	10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 9.5℃		(水温) 11.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200097490 号
発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日 7時54分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 9.0℃	(水温) 12.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200097520 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市水戸二丁目8番15号
電話 099-255-8885 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	10時05分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.0℃ (水温) 10.2℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200097510号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海浜町二丁目8番15号
電話 099-255-8954 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	8時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 10.0℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200097500 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
電話 099-255-3985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	8時23分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 11.0℃		(水温) 11.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200097530号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市東大町二丁目8番1号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	8時31分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****				
採水時	(気温) 12.0℃	(水温) 14.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200097540号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時36分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****				
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200097550 号
発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日 9時27分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.5℃	(水温) 11.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200097560 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
電話 099-233-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時16分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0℃	(水温) 10.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200097570号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰法
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番1号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時02分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 15.0℃	(水温) 10.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11200097580 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市次郎二丁目8番15号
電話 099-255-3055 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	10時22分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.6mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200097590 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8985(代) 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	10時13分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200097600号
発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市東浜二丁目8番15号
電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200097610号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	11時35分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 12.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11200097620 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市南二丁目8番15号
電話 099-255-5935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時15分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****				
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 12.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200097630 号

発行日 令和3年1月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8954 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年1月5日	9時06分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 15.0℃		(水温) 12.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年1月5日 ~ 令和3年1月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂