





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016170 号  
発行日 令和3年5月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市星次郎二丁目3番15号  
電話 099-253-8935(0) F/A X 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 9時50分		天候(前日) 雨	(当日) 曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾙﾌﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.7 ℃	(水温) 18.8 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年5月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


## 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016180 号

発行日 令和3年5月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号  
電話 099-255-8933(0) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日	10時17分	天候(前日) 雨	(当日) 曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾃｰｼﾞ ⅳ ⅴ ⅵ ⅷ ⅸ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 泊 征一郎	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.1 ℃	(水温) 19.3 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年5月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞徳			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11210016190号

発行日 令和3年5月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市上野原二丁目8番16号  
電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 10時17分 天候(前日) 雨 (当日) 曇/雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) クロトコル <sup>o</sup> リソ <sup>o</sup> ム等対策指針		
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 泊 征一郎	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 19.2℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年5月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11210016210 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年5月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-3939 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 9時24分 天候(前日) 雨 (当日) 曇/雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源(地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源(地下水) 排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスピリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 20.6℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年5月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012710 号

発行日 令和3年5月18日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田二丁目8番5号  
電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月11日 9時50分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 26.2℃ (水温) 18.3℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県薬試 第 11210012720 号

発行日 令和3年5月18日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年5月11日		9時28分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプト対トリウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 森田 隆資			(所属) *****				
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 18.4℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL				
- 以下余白 -									
備考									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月18日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210012730 号

発行日 令和3年5月18日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号  
電話 099-253-8934(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月11日	8時02分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 18.3℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012750 号

発行日 令和3年5月18日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月11日	8時29分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA(2)ﾘﾝｼﾞﾝ等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5 ℃		(水温) 18.2 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11210016750号

発行日 令和3年6月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番16号  
電話 099-253-8931 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日	10時17分	天候(前日) 雨	(当日) 曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 泊 征一郎	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.1℃	(水温) 19.3℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月19日 ~ 令和3年6月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11210016740号

発行日 令和3年6月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 10時46分 天候(前日) 雨 (当日) 曇/雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.4℃ (水温) 19.1℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月19日 ~ 令和3年6月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210016760 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年6月1日


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 10時17分 天候(前日) 雨 (当日) 曇/雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 19.2℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年5月19日 ~ 令和3年6月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016770 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年6月1日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日	9時35分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 榊川浄水場 (採水地点)榊川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスピリウム等対策指針					
検査分類	クリプトスピリウム等 原水					
採水者	(氏 名)泊 征一郎		(所 属)*****			
採水時	(気 温)24.0℃		(水 温)19.5℃		(残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	クリプトスピリウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和3年5月19日 ~ 令和3年6月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					





