

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220016030 号

発行日 令和4年6月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市平野町二丁目8番15号
 電話 099-253-8830 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年5月16日	8時41分	天候(前日)	曇	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(51項目)					
採水者		(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****					
採水時		(気温) 18.5℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	20.5mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	33.1mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	182mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	ビス-1,2-ジ(4-オクチル)及びトリス-1,2-ジ(4-オクチル)	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和4年5月16日 ~ 令和4年6月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220016910 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市大工町三丁目8番15号
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2800



採水年月日	令和4年5月17日		8時30分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****				
採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 23.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下		—以下余白—		
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
18	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
19	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220016920 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市九次郎 丁日8番15号
電話 099-253-8857 099-255-2869

採水年月日	令和4年5月17日		9時00分	天候(前日) 雨/曇		(当日) 曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****				
採水時	(気温) 17.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	11.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第 11220016930 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市牛久保 丁目8番15号
電話 099-253-8935(0) 099-255-2859(0)

採水年月日	令和4年5月17日 9時27分		天候(前日) 雨/曇		(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0℃		(水温) 21.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220016940 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2888



採水年月日	令和4年5月17日 9時46分		天候(前日) 雨/曇		(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 16.9℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220016960 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8350 099-255-2840

採水年月日		令和4年5月17日 10時28分		天候(前日)		雨/曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時		(気温) 20.0℃		(水温) 21.2℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220016950号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号
電話 099-253-8000 099-255-2800

採水年月日	令和4年5月17日 10時43分		天候(前日) 雨/曇		(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 21.1℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブromokクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromokジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220016970 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8956 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月17日		8時11分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 18.6℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220016980 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2860(代)

採水年月日	令和4年5月17日		8時38分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楯川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃		(水温) 18.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220016990 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市年次郡一丁目8番15号
電話 099-253-8930 099-255-2896

採水年月日	令和4年5月17日		9時02分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 18.9℃	(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220017000 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935(代表) 099-255-2800

採水年月日	令和4年5月17日 9時36分		天候(前日) 雨/曇		(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 21.9℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220017010 号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿兒島県中津町一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和4年5月17日		9時55分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.5℃		(水温) 20.9℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220017030 号

発行日 令和4年5月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月17日	10時18分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****	
採水時	(気温) 21.0 °C		(水温) 19.3 °C (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年5月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220012760 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号
電話 099-253-3986 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年5月10日 7時54分		天候(前日)		曇		(当日)		雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****							
採水時		(気温) 21.0℃		(水温) 21.3℃		(残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下								
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下								
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		田中 瑞穂									

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220012790 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰也
〒890-8589 鹿児島市大瀬田 丁目8番15号
電話 099-253-8350 099-255-2800

採水年月日		令和4年5月10日 10時15分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 23.1℃		(水温) 20.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220012780 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央丁目8番15号
電話 099-253-4935(代表) 099-255-2860

採水年月日	令和4年5月10日 8時09分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.5℃		(水温) 20.9℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.8度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.020mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220012770 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市寺次郎 丁目8番15号
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月10日		8時25分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 21.2℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.8度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.019mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.026mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220012800 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市寿次郎三丁目8番15号
電話 099-253-8956(代表) 099-255-2800

採水年月日	令和4年5月10日 8時39分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.8℃		(水温) 21.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220012750 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年5月27日



採水年月日		令和4年5月10日		8時55分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.1℃		(水温) 19.6℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	3.7mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	29mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.7度	5度以下		
25	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220012810 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央一丁目8番15号

電話 099-253-4935(代表) 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月10日 9時10分		天候(前日)	曇		(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 22.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.1度	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-			
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下					
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.023mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下					
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.011mg/L	0.03mg/L以下					
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下					
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220012820号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市今瀬郎丁8番15号

電話 099-253-8935(0) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年5月10日		9時41分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.8℃		(水温) 19.8℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.3度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.034mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.040mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.017mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220012830 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市九次郎 丁目8番15号
電話 099-253-4935(内線 58) 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月10日	10時20分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.2度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220012840 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上水道 丁8番45号
電話 099-253-9935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月10日	10時09分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****					
採水時	(気温) 24.7℃	(水温) 22.8℃	(残留塩素) 0.4mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.0度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.044mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.026mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.051mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.030mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220012850 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号
電話 099-253-9955(代表) 099-255-2830

採水年月日	令和4年5月10日		9時51分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.8℃		(水温) 20.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.1度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11220017020号

発行日 令和4年6月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8931(代表) 099-255-2880(総機)

採水年月日	令和4年5月17日		8時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年5月17日 ~ 令和4年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220012860 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 謙
〒890-8589 鹿児島市南大次郎 丁8番15号
電話 099-253-4935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年5月10日		9時17分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時	(気温) 24.7℃		(水温) 22.1℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.4度	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-			
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下					
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下					
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11220012870号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央丁8番15号
電話 099-253-4935(0) 099-255-2800

採水年月日	令和4年5月10日		8時55分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時	(気温) 24.8℃		(水温) 20.8℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-			
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下					
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下					
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下					
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220012880 号

発行日 令和4年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市南大町丁目8番15号

電話 099-253-8351 099-255-2860

採水年月日		令和4年5月10日	8時45分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 24.2℃		(水温) 21.3℃		(残留塩素) 1.0mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和4年5月10日 ~ 令和4年5月27日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					