

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220029290 号

発行日 令和4年6月23日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市浄水二丁目8番15号
電話 099-255-3300 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月16日	8時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 22.5℃		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	32.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月16日 ~ 令和4年6月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島試 第 11220027420 号

発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-253-8833 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月14日 8時40分		天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀		(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃		(水温) 23℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220027240 号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-257-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	8時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀		(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃		(水温) 23℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220027430 号

発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市水原二丁目9番15号
電話 099-253-8954 FAX 099-255-2856

採水年月日	令和4年6月14日	9時15分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 22℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220027250 号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-4934(代) 099-255-2860

採水年月日	令和4年6月14日	9時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀		(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃		(水温) 22℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220027440 号
発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市原田二丁目8番15号
電話 099-255-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年6月14日	9時40分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(加臭2項目)			
採水者		(氏名) 竹之内 隆秀	(所属) *****		
採水時		(気温) 24.5 °C	(水温) 25 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220027260号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589

電話 099-255-7893(内)



会長 小田原 浩

鹿児島市吉野二丁目8番15号

099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	9時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 25℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220027450 号
発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市東山田原 1-1-1
電話 099-255-3331 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月14日 9時55分	天候(前日) 雨	(当日) 雨	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名) 竹之内 隆秀 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 24.5℃ (水 温) 20℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220027270 号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	9時55分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 20℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県試 第 11220027470 号
発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-255-8939 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日 10時20分			天候(前日)	雨	(当日)	雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館									
水質区分	(区分) 浄水			(水道種類)	上水道			(検査目的)	水道法	
検査分類	水質基準(水・臭2項目)									
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀			(所属)	*****					
採水時	(気温) 25℃			(水温)	17℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考				
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下						
	-以下余白-									

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考										
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日									
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者	田中 瑞穂									

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220027290 号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会

〒890-8589

電話 099-255-8880



NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220027460 号

発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 田原 隆 彦
〒890-8589 鹿児島市南二丁目8番5号
電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月14日 10時35分 天候(前日) 雨 (当日) 雨		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(水質2項目)		
採水者	(氏名) 竹之内 隆秀 (所属) *****		
採水時	(気温) 24℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
	-以下余白-		
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			
備考			
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	田中 瑞穂		

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220027280 号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589

電話 099-255-8955

鹿児島県薬劑師会
鹿児島市幸町二丁目8番15号
電話 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
採水年月日 令和4年6月14日 10時35分 天候(前日) 雨 (当日) 雨				
施設の名称 (名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署				
水質区分 (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法				
検査分類 水質基準(9項目)				
採水者 (氏名) 竹之内 隆秀 (所属) *****				
採水時 (気温) 24℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.3度	2度以下	
-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220027480号
発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本原二丁目8番15号
電話 099-255-2850 (代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	8時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220027300 号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本原二丁目8番5号
電話 099-253-3950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	8時15分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.2度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220027490 号

発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

〒890-8589

電話 099-255-8935



鹿児島県薬剤師会
余東 本田原

鹿児島県厚労局二丁目8番15号
FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日		8時55分	天候(前日)	雨		(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榊川 (採水地点) 消防詰所								
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)								
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****						
採水時	(気温) 24.0 °C		(水温) 22.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未滿		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未滿		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考									
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	田中 瑞穂								

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220027310 号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目6番15号

電話 099-255-8930 / 099-255-2860



採水年月日	令和4年6月14日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楯川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					
	判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220027500号
発行日 令和4年7月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市平本二丁目6番35号
電話 099-253-2893(代) 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月14日		9時30分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(沈・臭2項目)				
採水者	(氏名) 日高 勝美			(所属) *****	
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年7月1日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	田中 瑞穂				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220027320 号

発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		令和4年6月14日	9時30分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時		(気温) 24.0 °C	(水温) 20.5 °C	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220027330 号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一七
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号
電話 099-255-8938 / 099-255-2856

採水年月日	令和4年6月14日	9時45分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0 °C	(水温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220027340 号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月14日	10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第11220027350号
発行日 令和4年6月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 田原 淳
〒890-8589 鹿児島市東区下町8番5号
電話 099-255-8936(TEL) 099-255-2830

採水年月日	令和4年6月14日	10時30分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場		(採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	3.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月14日 ~ 令和4年6月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220024430 号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8940 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日 8時40分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220024280号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 誠

〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日 8時40分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点)松峯生活館					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)橋口 貢		(所属)*****			
採水時	(気温)26.0℃	(水温)23.0℃	(残留塩素)0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220024460 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
 電話 099-255-8550 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日 10時46分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(化*臭2項目)		
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****		
採水時	(気温) 27.0 °C (水温) 21.0 °C	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
	-以下余白-		
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024310 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号
電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	10時46分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220024300 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	8時54分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分 類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****	
採水時	(気 温) 25.0 ℃		(水 温) 22.5 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期 日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責 任 者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220024440 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市平野二丁目3番15号
電話 099-255-8980 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時07分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏 名) 橋口 貢	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 23.0℃	(水 温) 22.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220024290 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 誠
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時07分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220024470 号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

〒890-8589

電話 099-255-8955



採水年月日	令和4年6月7日	9時18分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点)高平3入口					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(化 [*] 臭2項目)					
採水者	(氏名)橋口 貢		(所属)*****			
採水時	(気温)25.0℃		(水温)21.0℃		(残留塩素)0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024320 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8935(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時18分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	2.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11220024480 号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
〒890-8589
電話 099-255-8959



採水年月日	令和4年6月7日 9時28分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭 ^o 2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024330 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 浩

〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時28分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢			(所属)	*****	
採水時	(気温) 24.0℃		(水温)	20.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	3.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220024490 号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市千原二丁目8番15号
電話 099-255-8950 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日	9時36分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢			(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220024340号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市青木二丁目8番15号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時36分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃		(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	3.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.1度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220024500 号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
余集 小田原
〒890-8589 鹿児島市湊町二丁目8番15号
電話 099-255-8858 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日 10時01分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)					
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 27.0 ℃	(水 温) 19.5 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024350 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	10時01分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 27.0 ℃ (水 温) 19.5 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220024510 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号
電話 099-255-8950 FAX 099-255-2850




採水年月日	令和4年6月7日 10時12分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社		
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)		
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****	
採水時	(気温) 24.5 °C	(水温) 19.0 °C	(残留塩素) 0.8mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220024360 号
発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	10時12分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 19.0℃ (残留塩素) 0.8mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220024520 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 謙
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8085 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	10時15分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点)小島地区墓地					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名)藤原 英次		(所属)*****			
採水時	(気温)29.5℃	(水温)23.0℃	(残留塩素)0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024370 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8936(F) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日	10時15分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220024530 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-3937 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年6月7日	10時05分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 19.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220024380 号
発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市若菜郡二丁目8番15号
電話 099-253-8936(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	10時05分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 19.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.3度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220024540号
発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
余長 幸田原
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番5号
電話 099-255-8585 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日 9時49分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220024390 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番15号

電話 099-253-8936(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時49分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 28.0℃		(水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220024400 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8986(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時38分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220024560号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号
〒890-8589
電話 099-255-8881 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日 9時20分		天候(前日)	曇	
施設の種類	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前		(当日)	晴	
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 21.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220024410 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市専断二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時20分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.5℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220024570 号

発行日 令和4年6月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
田原 尚志 様

〒890-8589

電話 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時02分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220024420 号

発行日 令和4年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目8番15号

電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月7日	9時02分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月7日 ~ 令和4年6月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂