

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220037920 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目6番15号  
電話 099-255-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	8時32分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	37.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220037930 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目8番15号  
電話 099-255-8960 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日	8時32分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(化`臭2項目)					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5 ℃		(水温) 27.0 ℃		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220037560号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号  
電話 099-233-8930 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 輿 正志	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220037760 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆夫  
〒890-8589 鹿児島市五木郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8035 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 柄 正志 (所属) *****			
採水時	(気温) 29.5 °C (水温) 24.5 °C (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220037570 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号  
電話 099-255-2856 099-255-2856

採水年月日	令和4年7月12日	9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 梶 正志		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃		(水温) 29.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220037580 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番5号  
電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日	9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柄 正志	(所属) *****				
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県業試 第 11220037780 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号  
電話 099-255-8350 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 榎 正志		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃		(水温) 27.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220037590 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市志戸子二丁目8番15号  
電話 099-255-8999 FAX 099-255-2880

採水年月日	令和4年7月12日	10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0 ℃		(水温) 21.0 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220037790 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 浩  
 〒890-8589 鹿児島市真栄二丁目8番5号  
 電話 099-233-9951 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日 10時00分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 鞆 正志	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11220037610号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589

電話 099-255-2850

鹿児島市本町二丁目8番15号

099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
	採水年月日	令和4年7月12日	10時30分	天候(前日) 晴 (当日) 晴
	施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館		
	水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
	検査分類	水質基準(9項目)		
	採水者	(氏名) 榎 正志 (所属) *****		
	採水時	(気温) 31.5℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220037810 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市青洲二丁目8番15号  
電話 099-255-8860 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 深川 (採水地点)深川児童館					
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 榎 正志			(所属) *****		
採水時	(気温) 31.5 °C		(水温) 26.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220037600 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号  
電話 099-255-8938(代) 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日	10時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎 正志		(所属) *****	
採水時	(気温) 31.0℃		(水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬剤師会 第 11220037800 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原 隆  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番1号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日 10時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 榎 正志	(所属) *****		
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220037620号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
鹿児島県薬剤師会 田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-255-2850 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	8時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂





# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220037630 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番35号  
電話 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日 8時50分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楯川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 32.0℃		(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
	判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考						
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220037830 号  
発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本 田 原  
〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目8番15号  
電話 099-255-8851 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楯川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****(				
採水時	(気温) 32.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220037640 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市青木二丁目6番35号  
電話 099-255-8910 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) *****					
採水時	(気温) 32.0 °C (水温) 22.0 °C (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220037840 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
余表 小田原

〒890-8589

鹿児島市本町二丁目8番15号

電話 099-228-8861

FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	9時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****(	
採水時	(気温) 32.0 ℃		(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220037650 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
余真之 田原 浩  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目6番15号  
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	9時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) *****			
採水時	(気温) 32.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220037850 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 啓  
〒890-8589 鹿児島市吾妻町二丁目8番15号  
電話 099-253-8951 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日 9時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)
採 水 者	(氏 名) 日高 勝美 (所 属) *****
採 水 時	(気 温) 32.0 ℃ (水 温) 27.0 ℃ (残留塩素) 0.3mg/L

NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220037660 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
鹿児島市南原二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****	
採水時	(気温) 31.0 °C	(水温) 26.0 °C	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220037860 号

発行日 令和4年8月1日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市幸太郎二丁目8番15号  
電話 099-23-8351 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	10時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0 °C		(水温) 26.0 °C	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年8月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220037670 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目6番15号  
電話 099-255-3860 099-255-2850



採水年月日	令和4年7月12日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 32.0 ℃	(水温) 25.0 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220033650 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 浩  
〒890-8589 鹿児島市専次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2830

採水年月日	令和4年7月6日	8時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220033780 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 正  
〒890-8589 鹿児島市千原二丁目8番15号  
電話 099-255-8930 099-255-2650

採水年月日	令和4年7月6日	8時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.0 °C		(水温) 22.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220033680 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市専断二丁目8番15号  
電話 099-258-8936(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	10時41分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.0 °C (水温) 22.0 °C (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

## 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220033810 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市西町二丁目8番15号  
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日 10時41分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(化・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****(株)			
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値		備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033670 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島市春牧二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	8時53分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0 °C (水温) 24.0 °C (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220033800 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 本田原

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番35号

電話 099-253-2935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	8時53分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033660 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目8番15号  
電話 099-258-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 °C		(水温) 24.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220033790 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原 弘  
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8930 FAX 099-255-2656

採水年月日	令和4年7月6日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所 属)		*****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温)	24.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220033690 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時27分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属)	*****		
採水時	(気温) 29.0℃		(水温)	25.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.2度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220033820 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号  
電話 099-255-8910 099-255-2856



採水年月日	令和4年7月6日	9時27分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点)高平3入口					
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名)橋口 貢		(所属)*****			
採水時	(気温)29.0℃		(水温)	25.0℃	(残留塩素)0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033700 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市吉野二丁目8番15号  
電話 099-255-8938 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時44分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.0 °C (水温) 23.5 °C (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220033830 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市吉野二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(内線) 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時44分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(化・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.0℃ (水温) 23.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220033710 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時56分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 °C		(水温) 26.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	3.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	3.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220033840 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号

電話 099-255-2850 (代表) 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時56分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 28.0 °C (水 温) 26.0 °C (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第11220033720号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市基次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	10時23分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 24.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	14/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.2度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220033850 号  
発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆之  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(内線) 099-255-2850



採水年月日		令和4年7月6日		10時23分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 28.5 ℃		(水温) 24.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	田中 瑞穂								

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220033730 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会 長 田 原 一 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	10時08分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名	(名 称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 28.0 ℃ (水 温) 22.0 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	3.1度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220033860 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原 弘  
〒890-8589 鹿児島市寺次町二丁目8番15号  
電話 099-255-3500 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日 10時08分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属)	*****		
採水時	(気温) 28.0 °C		(水温)	22.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220037680 号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589

鹿児島市平野二丁目8番15号

電話 099-255-3934

099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	11時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 35.0℃		(水温) 28.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033740 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市吉次郡二丁目8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時52分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 °C		(水温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11220033870号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市厚生郡二丁目8番15号  
電話 099-255-8910 (内線) 099-255-2890



採水年月日	令和4年7月6日 9時52分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(水・臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属)	*****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温)	23.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220037690号

発行日 令和4年7月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号  
電話 099-255-8930 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月12日	11時16分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 34.5℃	(水温) 25.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.4度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220033750 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 25.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220033880 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 浩  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡二丁目8番15号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日 9時05分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道		(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5 °C		(水温)	25.5 °C		(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220033760号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 中田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	8時42分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 24.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033890 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会 本部 田原

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番地 2 0 号

電話 099-255-2860 (内線) 099-255-2860

採水年月日	令和4年7月6日	8時42分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.0℃ (水温) 24.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L					

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220033770 号

発行日 令和4年7月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	8時31分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220033900 号

発行日 令和4年7月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師

会 員 田原

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番15号

電話 099-255-3939 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年7月6日	8時31分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(臭・臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 28.5 °C	(水 温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和4年7月6日 ~ 令和4年7月26日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂