

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11220076220号

発行日 令和4年11月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番5号
電話 099-255-8950 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | | 8時55分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|--------|--|------------|------------------------|----------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 | | (採水地点) 吉田水源池 | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | クリプトスポリジウム等 原水 | | | | |
| 採水者 | (氏名) 梶 | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 18.5℃ | (水温) 18℃ | (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | |
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | /10L | | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L | | |
| -以下余白- | | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年11月1日 | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | |


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220076160 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年10月26日



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市丸之内二丁目8番15号
 電話 099-255-8934 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | | 8時55分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 曇 |
|-------|--|------------|---------------------------|------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池 | | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙﾌﾟｽﾄﾙﾞﾘﾝｸﾞ等対策指針 | | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 榎 | | | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 18.5℃ | (水温) 18℃ | (残留塩素) ***** | | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | | 単位 | 備考 | | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | | /100mL | | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | | /100mL | | | |
| | -以下余白- | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220076170 号

発行日 令和4年10月26日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 9時25分 | | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|-------|--|------------|---------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 (採水地点) 一 湊水源池沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 柄 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 19℃ | (水温) 17℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第11220076240号

発行日 令和4年11月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田中 瑞穂
〒890-8589 鹿児島市東下町二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | 10時00分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 曇 |
|-------|--|--------|-------------|------|------------------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | | (水道種類) 上水道 | | (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針 | |
| 検査分類 | クリプトスポリジウム等 原水 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 榎 | | (所属) *****(| | | |
| 採水時 | (気温) 20℃ | | (水温) 18℃ | | (残留塩素) *****(| |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | | 単位 | 備考 | |
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | | /10L | | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | | /10L | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年11月1日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220076180 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年10月26日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
小田 慶
〒890-8589 鹿児島市中央2丁目8番15号
電話 099-255-4934 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | 10時00分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|-------|--|------------|-----------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプトホ°リ°ム等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 鞘 | (所属) **** | | |
| 採水時 | (気温) 20℃ | (水温) 18℃ | (残留塩素) **** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備 考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220076190 号

発行日 令和4年10月26日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



| 採水年月日 | | 令和4年10月19日 | 10時10分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|-------|--|--|------------|-----------------------|--------|
| 施設の名称 | | (名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 列フドホ°リジ°ム等対策指針 | |
| 検査分類 | | 指標菌 | | | |
| 採水者 | | (氏名) 輛 (所属) ***** | | | |
| 採水時 | | (気温) 19℃ | (水温) 17℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 1 | | /100mL | |
| | -以下余白- | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220076200 号

発行日 令和4年10月26日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 麻
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8931 FAX 099-255-2850

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------|
| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | 8時20分 | 天候(前日) 曇/雨 | (当日) 曇 |
| 施設の名 称 | (名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池 | | | |
| 水 質 区 分 | (区 分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クラトリノウム等対策指針 | |
| 検 査 分 類 | 指標菌 | | | |
| 採 水 者 | (氏 名) 日高 勝美 | (所 属) ***** | | |
| 採 水 時 | (気 温) 20.5 °C | (水 温) 18.0 °C | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検 査 項 目 名 | 検 査 結 果 | 単 位 | 備 考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備 考 | | | | |
| 検 査 期 日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | |
| 検 査 機 関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検 査 責 任 者 | 田中 瑞徳 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220076210号

発行日 令和4年10月26日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 慶
〒890-8589 鹿児島市中太郎二丁目8番15号
電話 099-255-8931 FAX 099-255-2850

| | | | | |
|-------|--|-----------|---------------------|-------|
| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | 8時45分 | 天候(前日)曇/雨 | (当日)曇 |
| 施設の名称 | (名称)屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点)榑川浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分)原水 | (水道種類)上水道 | (検査目的)フタル酸・リン酸等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名)日高 勝美 | (所属)***** | | |
| 採水時 | (気温)20.0℃ | (水温)18.5℃ | (残留塩素)***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年10月26日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220076250 号

発行日 令和4年11月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目5番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

| | | | |
|-------|--|--------|------------|
| 採水年月日 | 令和4年10月19日 9時55分 天候(前日)曇/雨 (当日) 曇 | | |
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第1水源地 (採水地点) 浄水場 (着水地) | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスピリウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | クリプトスピリウム等 原水 | | |
| 採水者 | (氏名) 日高 勝美 (所属) *****(| | |
| 採水時 | (気温) 18.5℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) *****(| | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 備考 |
| 1 | クリプトスピリウム | 検出されない | /10L |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L |
| | -以下余白- | | |
| 備考 | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年11月1日 | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220076260号
発行日 令和4年11月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月19日 9時30分 天候(前日)曇/雨 (当日)曇 | | | |
|-------|--|--------|------|----|
| 施設の名称 | (名称)屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地 (採水地点)浄水場(着水地) | | | |
| 水質区分 | (区分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスピリウム等対策指針 | | | |
| 検査分類 | クリプトスピリウム等 原水 | | | |
| 採水者 | (氏名)日高 勝美 (所属)***** | | | |
| 採水時 | (気温)19.0℃ (水温)17.0℃ (残留塩素)***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | クリプトスピリウム | 検出されない | /10L | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年11月1日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220076270 号

発行日 令和4年11月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
代表理事 田原 誠
〒890-8589 鹿児島市平野町二丁目8番15号
電話 099-255-8830 FAX 099-255-2850

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------------------|--------|
| 採水年月日 | 令和4年10月19日 | 10時35分 | 天候(前日) 曇/雨 | (当日) 曇 |
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 長峰地区簡易水道 (採水地点) 浄水場(着水地) | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クリプトスピリウム等対策指針 | |
| 検査分類 | クリプトスピリウム等 原水 | | | |
| 採水者 | (氏名) 日高 勝美 | (所属) **** | | |
| 採水時 | (気温) 19.5℃ | (水温) 18.5℃ | (残留塩素) **** | |

| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
|----|------------|--------|------|----|
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | /10L | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年10月19日 ~ 令和4年11月1日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220071130 号

発行日 令和4年10月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康 弘
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月11日 10時18分 | | 天候(前日) 雨/曇 (当日) 晴 | |
|-------|--|------------|--------------------------|----|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｯﾌﾟ等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 橋口 貢 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 21.0℃ | (水温) 20.0℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月18日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220071140 号

発行日 令和4年10月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康 弘
〒 890-8589 鹿児島市西丸太町二丁目8番地
電話 099-255-8035 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月11日 9時28分 天候(前日) 雨/曇 (当日) 晴 | | | |
|-------|--|------|--------|----|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 列アト列リノ等対策指針 | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 藤原 英次 (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 23.0 °C (水温) 19.0 °C (残留塩素) ***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月18日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220071150 号

発行日 令和4年10月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田 康
 〒890-8589 鹿児島市占方二丁目8番15号
 電話 099-258-3935 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年10月11日 8時05分 | | 天候(前日) 雨/曇 | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|-----------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプトホルシウム等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 藤原 英次 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 21.5℃ | (水温) 19.5℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月18日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220071160 号
発行日 令和4年10月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番15号
電話 099-253-8515 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年10月11日 | 8時23分 | 天候(前日) 雨/曇 | (当日) 晴 |
|-------|--|-------------|---------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 藤原 英次 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 20.5 ℃ | (水温) 18.5 ℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月18日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220071170 号
発行日 令和4年10月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-251-8935(TEL) X 099-255-2850

| | | | | |
|-------|--|------------|---------------------|--------|
| 採水年月日 | 令和4年10月11日 | 8時36分 | 天候(前日) 雨/曇 | (当日) 晴 |
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 藤原 英次 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 21.0℃ | (水温) 20.0℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備 考 | | | | |
| 検査期日 | 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月18日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |