

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220095990 号
発行日 令和4年12月20日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8580 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年12月13日 8時50分		天候(前日) 晴/曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトネジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年12月13日 ~ 令和4年12月20日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220091270 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発 行 日 令和4年12月13日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市丸太町二丁目8番15号
 電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和4年12月6日		8時05分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 12.0 ℃		(水 温) 16.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考				
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL					
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL					
	-以下余白-								
備 考									
検査期日		令和4年12月6日 ~ 令和4年12月13日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220091320 号

発行日 令和4年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 功
〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年12月6日	8時48分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 12.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	ー以下余白ー					
備考						
検査期日	令和4年12月6日 ~ 令和4年12月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					