

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230007860 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日 8時50分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田水源(土面川) (採水地点) 永田浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時	(気温) 20℃		(水温) 14℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230007870 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 敏
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年4月18日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時		(気温) 15.5 ℃	(水温) 15 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11230007750号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロトコルリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第 11230007880 号
 発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
 会長 小田原 誠
 〒890-8589 鹿児島市当次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日 9時25分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃ (水温) 13℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230007760 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源 (白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列ア卜ネリシユム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.5 °C	(水温) 13 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230007890 号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市志次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年4月18日 10時00分		天候(前日) 晴 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時		(気温) 24℃ (水温) 15.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230007770 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	10時00分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の種類	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 劣化トコリン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 24℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230007790 号

発 行 日 令和5年4月25日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五ヶ次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年4月18日		8時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源(城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池						
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 化学物質等の対策指針				
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所 属) *****				
採水時		(気温) 20.0 °C		(水温) 14.0 °C		(残留塩素) *****		
NO		検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)		0		/100mL			
		- 以下余白 -						
備考								
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230007800 号
発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日 8時45分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川水源 (榑川) (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA ｸﾞﾙｰﾌﾟB 等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 21.5 ℃	(水温) 14.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230007900 号
発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年4月18日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川水源 (鯛之川) (採水地点) 鯛之川浄水場内排水弁							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.0 ℃		(水温) 14.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考					
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L						
2	ジアルジア	検出されない	/10L						
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230007810 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	9時58分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名 称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源(二又川支流)			
	(採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列プトス・リ・ウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****	
採水時	(気 温) 24.0℃	(水 温) 15.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230007910号

発行日 令和5年5月1日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年4月18日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島水源(鈴川) (採水地点) 小島浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) ****					
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) ****			
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考			
1	クリプトスポリジウム	検出されない			/10L				
2	ジアルジア	検出されない			/10L				
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和5年4月18日 ~ 令和5年5月1日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬 第 11230007820 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬劑師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	9時11分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ ² リジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230007830 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 (鹿児島市五次) 二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日	7時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源(湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 化学物質等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****(
採水時	(気温) 20.5℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****(
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230007840 号

発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日 7時56分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA ｸﾞﾙｰﾌﾟB 等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230007850 号
発行日 令和5年4月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年4月18日 8時14分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプト赤リソウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.5 °C	(水温) 16.5 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			