

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230016470 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年5月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会 長 小田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島市水戸二丁目8番15号  
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	8時53分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｼﾞｳﾑ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 竹之内 隆泰		(所 属) *****(	
採水時	(気 温) 20.5 ℃	(水 温) 16.8 ℃	(残留塩素) *****(	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230016480 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年5月23日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 隆  
 〒890-8580 鹿児島市手次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日 9時20分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 22.0℃ (水温) 15.3℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230016490 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発 行 日 令和5年5月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8580 鹿児島市水戸二丁目8番15号  
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日 10時05分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クプトボクシウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 竹之内 隆泰		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 25.0℃		(水 温) 17.7℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230016550 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年5月29日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 孝  
〒890-8589 鹿児島市水郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源(深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クロプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 輓	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 26.5℃	(水 温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアリジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備 考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県業試 第 11230016500 号

発行日 令和5年5月23日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 寛一 様

〒890-8589 鹿児島市専水郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｯﾌﾟｽﾄﾙｰﾌﾟﾘﾝｼﾞﾌﾞﾙ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 柄 正志	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230016540 号

発行日 令和5年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様




公益社団法人 鹿児島県薬劑師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日 8時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦水源 (白谷川支流) (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 梶 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 16.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230016560 号

発行日 令和5年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 伸  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日 8時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源(城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池		
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトsporidium等対策指針	
検査分類	クリプトsporidium等 原水		
採水者	(氏名) 榑	(所属) *****	
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトsporidium	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	以下余白			

備考	
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230016510 号

発行日 令和5年5月23日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 正弘  
 〒890-8589 鹿児島市元町二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	8時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源(城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞﾝｸﾞ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 柄 正志	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230016570 号

発行日 令和5年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川水源 (榑川) (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 榑	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230016520 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年5月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 正志  
〒890-8589 鹿児島市水戸二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日		8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川水源 (榑川) (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｯｼﾞｳﾑ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 鞆 正志		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 26.5 ℃		(水 温) 16.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230016530 号

発行日 令和5年5月23日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月16日	8時42分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA 残留塩素対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 21.2℃	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			

備考	
検査期日	令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230013270 号  
発行日 令和5年5月23日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8580 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年5月9日	9時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 橋口 貢	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 19.5℃	(水 温) 17.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月10日 ~ 令和5年5月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230012110 号  
発行日 令和5年5月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県屋久島郡二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年5月9日	9時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA ｸﾞﾙｰﾌﾟB等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****(	
採水時		(気温) 19.5 ℃		(水温) 17.0 ℃ (残留塩素) *****(	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和5年5月9日 ~ 令和5年5月16日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230013280 号

発行日 令和5年5月23日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原  
〒890-8589 鹿児島県鹿屋市番町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月9日	9時56分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 17.6℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					

備考	
検査期日	令和5年5月10日 ~ 令和5年5月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230012120 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年5月16日

  
  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年5月9日 9時56分		天候(前日) 曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟBﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾞ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 17.6℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和5年5月9日 ~ 令和5年5月16日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230012130 号

発行日 令和5年5月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 敬  
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月9日 7時56分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源(湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙﾌﾞｽﾄﾙﾌﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等対策指針		
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.3℃ (水温) 16.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月9日 ~ 令和5年5月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230012140 号  
発行日 令和5年5月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 敬  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月9日	8時14分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 残留塩素等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 16.3℃	(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月9日 ~ 令和5年5月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230012150 号

発行日 令和5年5月16日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 隆  
 〒890-8580 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年5月9日 8時23分		天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロトコリン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.7℃	(水温) 18.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年5月9日 ~ 令和5年5月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			