

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230033920 号

発行日 令和5年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 泰之  
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月4日	8時45分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	30.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	1.2度	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230033930 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年7月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 隆  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番5号  
 電話 099-253-8936代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月4日	8時45分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****				
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	山中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038260 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番15号  
電話 099-253-5535 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 31.5℃	(水温) 28.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.4度	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230038270 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 浩一  
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番4号  
電話 099-255-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230038450 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚手町二丁目8番1号  
電話 099-263-8335(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日 9時05分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 榎 (所属) *****			
採水時	(気温) 29.0℃ (水温) 25.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230038280 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島市厚手町丁目8番15号  
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 29.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230038460 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市五郎二丁目8番14号  
電話 099-258-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.5 ℃	(水温) 29.0 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230038290 号  
発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚木郡三丁目8番16号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230038470 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年7月31日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 隆  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番19号  
 電話 099-258-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年7月11日	9時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(臭2項目)			
採水者		(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時		(気温) 29.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	田中 瑞穂				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230038310 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榑	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230038490 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三雄  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番1号  
電話 099-253-8935(0) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏 名) 梶	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 30.0 °C	(水 温) 27.0 °C	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230038300 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 田中 瑞穂  
 〒890-8589 鹿児島市厚狭郡二丁目8番15号  
 電話 099-253-2935(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038480 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 浩  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 柄 (所属) *****			
採水時	(気温) 30.0 ℃ (水温) 26.0 ℃ (残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11230038320号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038500 号  
発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島市五ヶ丘二丁目8番4号  
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 31.0 ℃	(水温) 24.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230038330号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番15号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230038510号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番10号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日 9時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境			
採水時	(気温) 31.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230038340号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市屋久郡丁目8番15号  
電話 099-253-2935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230038520 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 昭博  
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番14号  
電話 099-255-8036 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 31.0℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038350 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚狭町三丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
採水年月日 令和5年7月11日 8時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇				
施設の名称 (名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター				
水質区分 (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法				
検査分類 水質基準(9項目)				
採水者 (氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境				
採水時 (気温) 30.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230038530 号

発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 浩  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(化・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038360 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番15号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境			
採水時	(気温) 31℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230038540 号  
発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 昭  
〒890-8589 鹿児島市大工町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日 8時30分 天候(前日) 晴 (当日) 晴/曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境			
採水時	(気温) 31℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230038370号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 和田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚木郡上丁目8番16号  
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境		
採水時	(気温) 30.5℃	(水温) 26.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230038550 号  
発行日 令和5年7月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和5年7月11日	8時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境			
採水時	(気温) 30.5℃ (水温) 26.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230035070 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市生太郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時11分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230035270 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原 弘  
〒890-8589 鹿児島市屋久郡二丁目8番16号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時11分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035100 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8936代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	10時48分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230035300 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆一  
〒890-8589 鹿児島市屋久部二丁目8番16号  
電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	10時48分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水			(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢			(所属) *****		
採水時	(気温) 27.5 °C		(水温) 22.5 °C		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
-以下余白-						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035090 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番10号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時36分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035290 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一昭  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時36分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(化 <sup>*</sup> 臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 24.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230035080号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 浩二  
〒890-8589 鹿児島市千原二丁目8番15号  
電話 099-255-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時47分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230035280 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞徳  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番1号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時47分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(砒 <sup>3</sup> 臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未滿	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未滿	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞徳

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230035110 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 浩二  
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時12分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	3.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230035310 号  
発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬劑師会  
会長 本田 原 一  
〒890-8589 鹿児島市厚久郎二丁目8番地  
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時12分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口			
水質区分	(区分) 浄水 Ⓐ		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(無臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5 °C	(水温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11230035120 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 本 田 原 隆 夫  
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時23分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11230035320 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎一丁目8番地  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時23分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0 °C	(水温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230035130号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 次郎  
〒890-8589 鹿児島市水戸二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時50分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 原地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.5℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書



住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230035330 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 正  
〒890-8589 鹿児島市厚手郡二丁目8番6号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点)原地区墓地					
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名)橋口 貢		(所属)*****			
採水時	(気温)30.5℃		(水温)27.0℃		(残留塩素)0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230035140号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番5号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	10時01分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	4.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230035340 号  
発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚太郎一丁目8番16号  
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	10時01分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.0 °C		(水温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬剤師会 第11230035150号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目8番15号  
電話 099-255-8035(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年7月5日	9時58分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	4.1度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230035350 号  
発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 森田 原 誠  
〒890-8589 鹿児島市海太郎 丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時58分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 °C	(水温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞徳

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230035160号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時48分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.7度	5度以下	
9	濁度	0.3度	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230035360 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 昭  
〒890-8589 鹿児島市厚吹町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時48分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(化*臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃		(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035170 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 泰之  
〒890-8589 鹿児島市手次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時32分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分 検査分類	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 水質基準(9項目)			
採水者 採水時	(氏名) 藤原 英次 (所属) ***** (気温) 27.5 °C (水温) 23.0 °C (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035370 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎一丁目8番16号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時32分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.5 °C	(水温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230035180 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番4号  
電話 099-258-8936(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年7月5日	9時09分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬剤師会 第 11230035380 号  
発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 豊  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎一丁目8番地  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年7月5日	9時09分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(化・臭2項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時		(気温) 27.0℃		(水温) 23.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	-以下余白-						

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230035190 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	9時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 27.5 °C	(水温) 25.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
-以下余白-						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11230035390 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 田原 正  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日 9時20分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃		(水温)	25.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230035200号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 伸也  
〒890-8589 鹿児島市身代町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時49分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 24.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	3.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230035400 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市母次郎一丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日 8時49分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の種類	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.0 ℃	(水温) 24.0 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035210 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市上水町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年7月5日	8時33分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230035410 号  
発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚狭 一丁目8番8号  
電話 099-253-8995 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日 8時33分	天候(前日)	雨		
施設の種類	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 26.5 ℃	(水温) 23.5 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備	考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考					
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	田中 瑞穂				