

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230076130 号

発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日 8時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属)	*****			
採水時	(気温) 17.5 °C	(水温)	17 °C (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230076070 号

発行日 令和5年10月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日	8時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場・吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトホルリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 17.5 °C	(水温) 17 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230076140 号

発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島県屋久次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 18℃ (水温) 16℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230076080 号
発行日 令和5年10月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日 9時15分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源 (白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 18℃ (水温) 16℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230076150 号

発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市志戸子二丁目8番16号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年10月18日	10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスピリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスピリジウム等 原水					
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時		(気温) 24℃		(水温) 19℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスピリジウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11230076090号

発行日 令和5年10月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日	10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流)					
	(採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトモ`リシ`ム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****(
採水時	(気温) 24℃	(水温) 19℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230076100 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年10月25日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市与志郡二丁目8番15号
 電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年10月18日	10時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源(深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞﾝｸﾞ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時		(気温) 24℃	(水温) 18℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備 考					
検査期日		令和5年10月18日 ~ 令和5年10月25日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230076110 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年10月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日 10時25分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源 (城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロトコリン等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 柄 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230076120 号

発行日 令和5年10月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市大塚二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日 10時15分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楯川浄水場 楯川水源 (楯川) (採水地点) 楯川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾚﾌﾟﾄﾞｽｰﾘｯﾌﾟﾙ等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 梶		(所属)	*****		
採水時	(気温) 23.0℃		(水温)	17.0℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和5年10月18日 ～ 令和5年10月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230076160 号

発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆
 〒890-8589 鹿児島県中次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日 9時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田第1水源(男川) (採水地点) 小瀬田第1水源池排水弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 柄 (所属) *****			
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 16.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230076170 号
発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田第3水源 (女川) (採水地点) 小瀬田第3水源地			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 柄	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 19.0 ℃	(水 温) 16.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230076180 号
発行日 令和5年10月31日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市東区大倉町二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月18日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰水源 (落川) (採水地点) 長峰浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 榎		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.0 °C		(水温) 18.0 °C (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年10月18日 ~ 令和5年10月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230071970 号

発行日 令和5年10月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田 康弘
 〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月10日	9時49分	天候(前日) 雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流)			
	(採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロトコリン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230071980 号

発行日 令和5年10月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田 康
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号
 電話 099-253-8835(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年10月10日		10時14分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロト林 [®] リ [®] ム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 藤原 英次			(所属) *****				
採水時		(気温) 27.5℃			(水温) 21.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL				
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230071990 号

発行日 令和5年10月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市重吾次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月10日	7時50分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ [®] リ [®] ウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 21.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11230072000号

発行日 令和5年10月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 麻
〒890-8589 鹿児島市井次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月10日		8時10分		天候(前日)	雨	(当日)		晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池								
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロトコルリンウム等対策指針				
検査分類	指標菌								
採水者	(氏名) 藤原 英次				(所属) *****				
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0			/100mL				
	-以下余白-								
備考									
検査期日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査責任者	田中 瑞穂								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230072010号

発行日 令和5年10月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三郎
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年10月10日	8時24分	天候(前日) 雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 汚染対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			

備考				
検査期日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			