

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230096490 号  
発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番地号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日 8時50分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道		(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾀｲﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 柄		(所属) *****			
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞徳					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230096500号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 公一  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	9時15分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊水源(白川) (採水地点) 一 湊水源池沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟBのｼﾞｮｲﾝﾄ対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 梶 (所属) *****					
採水時	(気温) 16.0℃ (水温) 14.0℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230096510 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市舟次郎二丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流)					
	(採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロコトホトリゾウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 鞘	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230096520 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発 行 日 令和5年12月19日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和5年12月12日		10時05分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾙﾞﾝｼﾞﾌﾞﾙ等対策指針		
検 査 分 類	指標菌				
採 水 者	(氏 名) 榎	(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 18.0 ℃	(水 温) 16.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備 考					
検 査 期 日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	田中 瑞穂				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11230096530 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市千代邸二丁目8番地号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日 8時30分		天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源 (城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラフトホリンウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 19.5 °C	(水温) 15.5 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230096540 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様




公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋久郡二丁目8番10号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年12月12日 8時55分 天候(前日) 雨/曇 (当日) 晴/曇		
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楯川浄水場 楯川水源(楯川) (採水地点) 楯川浄水場内沈殿池		
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスピリウム等対策指針		
検査分類		指標菌		
採水者		(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境課		
採水時		(気温) 19.5℃ (水温) 16.0℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日		令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日		
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者		田中 瑞穂		

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230093040 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	9時50分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAの対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 17.5℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県業試 第 11230093050 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会  
会長 小田 康一  
〒890-8589 鹿兒島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	9時32分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の種類	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源(しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ A 等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5 ℃	(水温) 14.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			




# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230093060 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三郎  
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日 9時16分		天候(前日) 雨/曇 (当日) 晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源(湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラフトパルリン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11230093090 号  
発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
委員長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号  
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	9時16分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源(湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスピリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスピリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスピリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230093070 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三和  
〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	8時52分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 残留塩素等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230093100 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日		8時52分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 15.5 °C	(水温) 13.0 °C	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230093080 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田 康 弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	8時25分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 劣化防止対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 16.0 °C		(水温) 14.0 °C (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230093110 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 浩  
 〒890-8589 鹿児島市吉次郎二丁目8番15号  
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	8時25分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クロプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			