

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230093280 号

発行日 令和5年12月13日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市専太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月6日	8時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) 役場		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	31.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.4度	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月6日 ~ 令和5年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230096370 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 隆
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	8時35分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 18.5℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230096380 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	9時05分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 17.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230096430 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-255-8986代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	8時20分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 20.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230096460号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久郡二丁目8番15号
電話 099-258-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	9時25分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴/曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230096470 号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	9時50分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴/曇
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課	
採水時	(気 温) 21.0℃	(水 温) 19.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.3度	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230096480号

発行日 令和5年12月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月12日	10時10分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴/曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) 生活環境課	
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 18.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月12日 ~ 令和5年12月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬剤師会 第11230091500号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時38分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230091520 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚手町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時49分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230091540 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市草刈二丁目8番15号
電話 099-253-8933(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	9時08分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 15.0℃		(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11230091550号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 本田 原
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番35号
電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	9時19分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.5℃	(水温) 16.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230091570 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大瀬 二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	9時40分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230091580 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市博多二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	9時47分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230091600 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番15号
電話 099-255-8033(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230091610 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
余長 小田原
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時39分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5 °C	(水温) 15.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230091620 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市香次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時28分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0 °C	(水温) 18.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11230091630 号

発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬師会
 会長 田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市青次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時16分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230091640号
発行日 令和5年12月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 余 康 之
〒890-8589 鹿児島市青木二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年12月5日	8時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂