

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240026750 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年6月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月10日	8時30分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 前田 亮生 (所属) 地域住民課			
採水時	(気温) 24℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	29.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11240026760 号  
発行日 令和6年6月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会  
 会長 小田原 浩  
 〒890-8589 鹿兒島市南原一丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月10日		8時30分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 前田 亮生		(所属) 地域住民課		
採水時	(気温) 24 °C		(水温) 23 °C	(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備 考	
検査期日	令和6年6月10日 ~ 令和6年6月27日
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240025790 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 20.5℃	(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025970 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年6月25日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 本田 弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚木 二丁目8番15号  
 電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 9時00分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 20.5℃ (水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240025800 号  
発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市博多二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時	(気温) 20℃		(水温) 24℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	12.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11240025980 号  
発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時	(気温) 20℃	(水温) 24℃	(残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240025810 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 水田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃	(水温) 23℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
-以下余白-						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025990 号

発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰			(所属) *****		
採水時	(気温) 19.5 ℃		(水温) 23 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025820 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 本田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目) ✓			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****	
採水時	(気温) 19℃	(水温) 18℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240026000 号  
発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850



採水年月日	令和6年6月6日	10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 19 ℃	(水温) 18 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240025840 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号  
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 10時35分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 20℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	- 以下余白 -			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240026020 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年6月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号  
電話 099-253-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 10時35分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 20℃ (水温) 22℃	(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025830 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-256-8935(代) FAX 099-256-2850

採水年月日	令和6年6月6日	10時45分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 20℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11240026010 号  
発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 本田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号  
 電話 099-253-8985(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 10時45分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 20℃ (水温) 24.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025850 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8035(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) 生活環境課	
採水時	(気温) 21.5 °C	(水温) 20.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11240026030 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年6月25日

公益社団法人鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目8番15号  
電話 099-253-8033 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 8時20分		天候(前日) 晴 (当日) 雨	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) 生活環境課	
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240025860 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8939 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 22.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240026040号

発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番15号  
電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名	(名称)屋久島町上水道事業 榊川浄水場 榊川配水池系 (採水地点)消防詰所					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名)日高 勝美		(所属)生活環境課			
採水時	(気温)22.0℃	(水温)23.0℃	(残留塩素)0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240025870 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) 生活環境課	
採水時	(気温) 22.5℃	(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240026050 号  
発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8933(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 9時15分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 22.5℃ (水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025880 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市西町二丁目8番15号  
電話 099-253-3030 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 9時30分			天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美			(所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240026060 号

発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本 田 原 弘  
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8933(F) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年6月6日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点)屋久島町クリーンセンター					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名)日高 勝美	(所属)生活環境課				
採水時	(気温)23.0℃	(水温)24.0℃	(残留塩素)0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240025890 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時45分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 22.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240026070 号

発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 田原 弘  
 〒890-8589 鹿児島市水次郎二丁目8番15号  
 電話 099-255-8933(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 9時45分 天候(前日) 晴 (当日) 雨		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)		
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 22.5℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240025900 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市青木町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240026080 号  
発行日 令和6年6月25日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市葵次郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日			10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(化学臭2項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課				
採水時	(気温) 23.0 ℃	(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240022650 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市厚手町三丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	8時48分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240022880 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市牟次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	8時48分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240022680 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	10時58分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022910号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 正広  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8985(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 10時58分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(化・臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240022670 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時00分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240022900号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市平次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時00分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240022660号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時13分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.5℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022890 号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市宇次郎一丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時13分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 22.5℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240022690 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8539 鹿児島市牟次部丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022920号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一 祐  
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(化・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢			(所属) *****		
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 24.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022700 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郡二丁目8番15号  
電話 099-253-8035(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時34分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022930号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時34分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022710 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時43分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	4.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.2度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240022940 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎 丁目 8 番 15 号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年6月3日 9時43分 天候(前日) 晴 (当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240022720号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時54分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11240022950 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市大瀬田 丁目 8 番 15 号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時54分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****		
採水時	(気温) 22.0 °C		(水温) 21.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	ー以下余白ー				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240022730 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	10時12分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.0 °C	(水温) 19.5 °C	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.3度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022960 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 伸也  
〒890-8589 鹿児島市牟次郎丁 8 番 15 号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 10時12分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 22.0 °C (水温) 19.5 °C (残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022740 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 10時29分 天候(前日) 晴 (当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****
採水時	(気温) 23.0 °C (水温) 24.0 °C (残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	- 以下余白 -			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240022750 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8985(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	10時33分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

## 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240022980 号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎丁目8番16号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850



採水年月日	令和6年6月3日	10時33分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022760号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240022770 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 10時07分 天候(前日) 晴 (当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****		
採水時	(気温) 24.0 °C (水温) 23.5 °C (残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	0.8度	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
	-以下余白-		

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240023000 号  
発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市春次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	10時07分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 24.0 °C	(水温) 23.5 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022780号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市年次町三丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時55分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240023010 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市夷次郎1丁目8番15号  
電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 20.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022790 号  
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時40分 天候(前日) 晴 (当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	0.6度	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
	-以下余白-		

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240023020 号

発行日 令和6年6月20日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 浩  
〒890-8589 鹿児島市与次郎 丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時40分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5 °C	(水温) 21.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月20日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治