

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240052010 号

発行日 令和6年8月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年8月20日 8時55分 天候(前日) 雨 (当日) 晴 | | | |
|-------|--|------|--------|----|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針 | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 森山 誠司 (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 28.0℃ (水温) 22.9℃ (残留塩素) ***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月20日 ~ 令和6年8月27日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240052020 号

発行日 令和6年8月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年8月20日 9時54分 | | 天候(前日) | 雨 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------|--------|--------------------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊水源 (白川) (採水地点) 一 湊水源池沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | | (水道種類) | 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA 等対策指針 | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森山 誠司 | | (所属) | ***** | | |
| 採水時 | (気温) 30.5 ℃ | | (水温) | 23.9 ℃ (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | | | |
| | - 以下余白 - | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月20日 ~ 令和6年8月27日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240052550 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年9月3日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 幸弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年8月20日 | 10時55分 | 天候(前日) | 雨 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|------------------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針 | | | |
| 検査分類 | クリプトスポリジウム等 原水 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森山 誠司 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 33.5℃ | (水温) 23.4℃ | (残留塩素) ***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | /10L | | | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月21日 ~ 令和6年9月3日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11240052560 号

発行日 令和6年9月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市重光二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年8月20日 | | 8時30分 | 天候(前日) | 雨 | (当日) | 晴 |
|-------|--|--------|------------|--------|-----------------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源(城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池 | | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | | (水道種類) 上水道 | | (検査目的) クリプトスピリウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | クリプトスピリウム等 原水 | | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 日高 勝美 | | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 27.5℃ | | (水温) 23.2℃ | | (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | | 単位 | 備考 | | |
| 1 | クリプトスピリウム | 検出されない | | /10L | | | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | | /10L | | | |
| | -以下余白- | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月21日 ~ 令和6年9月3日 | | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | | | | |


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240047550 号

発行日 令和6年8月16日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 誠
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年8月6日 | | 8時25分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|------------------------------------|----------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池 | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 列アトホ [®] リソウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | |
| 採水者 | (氏名) 藤原 英次 | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 26.5℃ | (水温) 23.2℃ | (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 (定量) | 1 | /100mL | | |
| | —以下余白— | | | | |
| | | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月16日 | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | | |

