

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11240077350 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年10月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年10月16日 9時38分 天候(前日)曇/雨 (当日)曇/晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 25℃ (水温) 20℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年10月16日 ~ 令和6年10月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240073070 号

発行日 令和6年10月16日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市小瀬田二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年10月8日		8時10分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源(湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞｬﾝﾌﾞﾙ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 26.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	3				/100mL			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和6年10月8日 ~ 令和6年10月16日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240073090 号

発行日 令和6年10月16日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 小田原 三弘
 〒890-8588 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目3番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年10月8日		8時38分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗﾀﾞｼﾞｰﾑ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 26.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	-以下余白-								
備 考									
検査期日		令和6年10月8日 ~ 令和6年10月16日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							