水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260050810 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　8時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　口永良部浄水場　口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所
水質区分	(区　　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　　名) 前田　亮生　(所　　属) 地域住民課
採水時	(気　　温) 33 ℃　(水　　温) 30 ℃　(残留塩素) 0.7mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.07mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	20.1mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	31.7mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	175mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.22mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050680 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番45号
電　話 099-253-8924(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　8時43分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永田浄水場　永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 武田　春隆　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.0 ℃　(水　温) 25.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	6.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	30mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260050690 号
発 行 日　　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8934(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　9時15分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 武田　春隆　(所　属) *****
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 28.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	8.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	11.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	49mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260050700 号
発 行 日　　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番35号
電　話 099-251-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　9時53分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園
水質区分	(区　　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　　名) 武田　春隆　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 31.5 ℃　(水　　温) 29.8 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	25mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.6度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050710 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 水田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-3933(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　10時07分　天候(前日) 雨／晴　(当日) 晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 武田　春隆　(所　属) ******
採水時	(気　温) 31.5 ℃　(水　温) 23.3 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	7.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	10.9mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260050730 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8535(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　10時47分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川配水池系 (採水地点) 深川児童館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 武田　春隆　(所　属) *****
採水時	(気　温) 32.5 ℃　(水　温) 29.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	8.1mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	11.6mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	39mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260050720 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　10時56分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　宮之浦浄水場　宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.2 ℃　(水　温) 29.6 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.11mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.4mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	26mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260050740 号
発 行 日　　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2859

採水年月日	令和8年8月18日　10時29分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) ******
採水時	(気　温) 33.2 ℃　(水　温) 26.1 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050750 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 水田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　9時29分　天候(前日) 雨／晴　(当日) 晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) *****
採水時	(気　温) 27.8 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	20mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050760 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-255-2853(代)　FAX　099-255-2860

採水年月日	令和8年8月18日　10時09分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小瀬田浄水場　小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.2 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下
3	方下ミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.3mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.29mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050770 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　9時07分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　長峰浄水場　長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター
水質区分	(区　　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　　名) 泊　良明　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 29.0 ℃　(水　　温) 29.2 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	6.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	36mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.28mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050780 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8931(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　8時45分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永久保浄水場　永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.7 ℃　(水　温) 29.2 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.8mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	25mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260050820 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　8時25分　天候(前日) 雨／晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 泊　良明　(所　属) *****
採水時	(気　温) 31.5 ℃　(水　温) 27.0 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260045870 号
発 行 日　　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　7時36分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.8 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	21mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045900 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　7時24分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 27.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	26mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045890 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　7時56分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.0 ℃　(水　温) 27.0 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	20mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260045880 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市唐湊二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　8時13分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 28.0 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	26mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045910 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8936㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　8時36分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平配水池系 (採水地点) 高平３入口
水質区分	(区　　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　　名) 橋口　貢　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 30.7 ℃　(水　　温) 30.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	4.4mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	15mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045920 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　8時49分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 31.4 ℃　(水　温) 27.5 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	4.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	5.3mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.25mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)　第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050790 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8934(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　8時56分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 28.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.025mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	4.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	39mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.27mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.7度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045930 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8925㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　9時19分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　原浄水場　原配水池系 (採水地点) 松本　宅
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.2 ℃　(水　温) 26.2 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	4.8mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	17mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.6度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045940 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2880

採水年月日	令和8年8月4日　9時35分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 33.0 ℃　(水　温) 25.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.25mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.8度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260050800 号
発 行 日　令和8年9月4日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8950　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月18日　9時15分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 29.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.045mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.024mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	4.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	19mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.58mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.036mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	1.0度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月18日　～　令和8年9月4日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260045950 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　9時50分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.3 ℃　(水　温) 24.8 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	5.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.8度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260045960 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-3935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　9時28分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 24.4 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	6.3mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	28mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260045970 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　9時37分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.7 ℃　(水　温) 27.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	7.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	42mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.7度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260045980 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市東次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　9時05分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.2 ℃　(水　温) 25.9 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	6.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.6度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260045990 号
発 行 日　令和8年8月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8933(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年8月4日　8時50分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.5 ℃　(水　温) 26.2 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	6.9mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	24mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年8月4日　～　令和8年8月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子