水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065730 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田水源（吉田川） (採水地点) 吉田水源池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 23 ℃　(水　温) 21 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065740 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時40分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊水源（白川） (採水地点) 一湊水源池沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 24 ℃　(水　温) 21 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065750 号
発 行 日　　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時10分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子水源（志戸子川支流） (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 22 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065760 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 28 ℃　(水　温) 21 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065770 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-258-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川水源（城之川） (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 26 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065780 号
発 行 日　　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番18号
電　話 099-253-8935㈹　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時48分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楮川浄水場　楮川水源 (楮川) (採水地点) 楮川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065790 号
発 行 日　　令和8年10月2日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8986代　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　　8時56分　　天候(前日)　晴　　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　永久保浄水場　永久保水源（田代川） (採水地点) 永久保浄水場内着水槽
水質区分	(区　　分) 原水　　(水道種類) 上水道　　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　　名) 武田　　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 25 ℃　　(水　　温) 21 ℃　　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月2日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063780 号
発 行 日　令和8年10月7日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時07分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　鍋山水源（安房川支流） (採水地点) 松峯浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 23.2 ℃　(水　温) 21.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	80/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	27mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	0.9度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	4.1mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063890 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時07分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　鍋山水源 (安房川支流) (採水地点) 松峯浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 23.2 ℃　(水　温) 21.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063790 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8035㈹　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　　8時31分　　天候(前日)　曇　　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚水源（花揚川） (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池
水質区分	(区　　分) 原水　　(水道種類) 上水道　　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　　名) 橋口　貢　　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 22.8 ℃　　(水　　温) 21.5 ℃　　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	160/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	4.0mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	1.9度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	4.0mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063900 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時31分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚水源（花揚川） (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 22.8 ℃　(水　温) 21.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063800 号
発 行 日　令和8年10月7日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一哉
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8035(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時45分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平水源（小田汲川） (採水地点) 高平浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.2 ℃　(水　温) 22.3 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	150/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.003mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	4.0mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	12mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	2.3度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.6度	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	3.0mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063910 号
発 行 日　　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時45分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平水源（小田汲川） (採水地点) 高平浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 27.2 ℃　(水　温) 22.3 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063810 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時01分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川水源（鯛之川） (採水地点) 鯛之川浄水場内排水弁
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25.8 ℃　(水　温) 22.1 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	200/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	3.4mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	15mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	3.6度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	2.6mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063920 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時01分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川水源 (鯛之川) (採水地点) 鯛之川浄水場内排水弁
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25.8 ℃　(水　温) 22.1 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063820 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一也
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番18号
電　話 099-253-8936㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時17分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　原浄水場　尾之間水源・原水源（二又川支流） (採水地点) 原浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.8 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	400/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	4.6mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	16mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.3	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	3.7度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	3.4mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063930 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時17分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　原浄水場　尾之間水源・原水源（二又川支流） (採水地点) 原浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.8 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063830 号
発 行 日　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時34分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島水源（鈴川） (採水地点) 小島浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.1 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	86/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	4.2mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	18mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	3.5度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	3.1mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063940 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時34分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島水源（鈴川） (採水地点) 小島浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.1 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063840 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時48分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧水源（しょうのう川） (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.4 ℃　(水　温) 22.8 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	190/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	2.7度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	4.6mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063950 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時48分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧水源（しょうのう川） (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.4 ℃　(水　温) 22.8 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063850 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一也
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935㈹　　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時29分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内水源（大崎川） (採水地点) 平内浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.7 ℃　(水　温) 22.4 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	250/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	16mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	2.1度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063960 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時29分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内水源（大崎川） (採水地点) 平内浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.7 ℃　(水　温) 22.4 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063860 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8936㈹　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時15分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊水源（湯川） (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 22.9 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	190/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	19mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	2.7度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.3度	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	6.1mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063970 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時15分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊水源（湯川） (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 22.9 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260064920 号
発 行 日　令和8年10月2日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　9時15分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊水源（湯川） (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 22.9 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月2日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260063870 号
発 行 日　　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一也
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時53分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間水源（中間川） (採水地点) 中間浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.4 ℃　(水　温) 22.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	130/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.001mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	26mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	3.0度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063980 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時53分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間水源（中間川） (採水地点) 中間浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.4 ℃　(水　温) 22.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260064930 号
発 行 日　令和8年10月2日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時53分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.4 ℃　(水　温) 22.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月2日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063880 号
発 行 日　令和8年10月7日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上田原　一哉
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番16号
電　話 099-253-8355(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時35分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生水源（黒味川支流） (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(40項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.1 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	74/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	30mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	1.8度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.3度	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		－以下余白－		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg/L	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年10月7日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260063990 号
発 行 日　令和8年9月25日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　8時35分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生水源（黒味川支流） (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.1 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月25日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260064940 号
発 行 日　　令和8年10月2日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935㈹　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月15日　　8時35分　　天候(前日)　曇　　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生水源（黒味川支流） (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池
水質区分	(区　　分) 原水　　(水道種類) 上水道　　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　　名) 藤原　英次　　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 28.1 ℃　　(水　　温) 23.0 ℃　　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月2日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子