水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065720 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　8時37分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　口永良部浄水場　口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 大坪　(所　属) 口永良部島出張所
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	31.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065920 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 平田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　8時37分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　口永良部浄水場　口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 大坪　(所　属) 口永良部島出張所
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065600 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永田浄水場　永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 32 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065800 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　本田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永田浄水場　永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 32 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065610 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 28 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065810 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 28 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260065620 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 31 ℃　(水　温) 28 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065820 号
発 行 日　　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 31 ℃　(水　温) 28 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065630 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番35号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時17分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 31 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065830 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時17分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ﾌﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 31 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260065650 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時40分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川配水池系 (採水地点) 深川児童館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)　第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065850 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時40分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川配水池系 (採水地点) 深川児童館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065640 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番35号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時45分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　宮之浦浄水場　宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.3度	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065840 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時45分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　宮之浦浄水場　宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065660 号
発 行 日　　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 26 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065860 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　平田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　10時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 26 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065670 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時48分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065870 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時48分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楮川浄水場　楮川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065680 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小瀬田浄水場　小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 27.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065880 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小瀬田浄水場　小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) *****
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 27.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065690 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時13分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　長峰浄水場　長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.5 ℃　(水　温) 29 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.4度	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065890 号
発 行 日　　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　亦田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8036代　　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時13分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　長峰浄水場　長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.5 ℃　(水　温) 29 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065700 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番35号
電 話 099-255-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時06分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永久保浄水場　永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26.5 ℃　(水　温) 29 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260065900 号
発 行 日　令和8年10月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　9時06分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永久保浄水場　永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) *****
採水時	(気　温) 26.5 ℃　(水　温) 29 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00000mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00000mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260065710 号
発 行 日　令和8年9月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番35号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　8時37分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) *****
採水時	(気　温) 27.5 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年9月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260065910 号
発 行 日　　令和8年10月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 平田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月16日　8時37分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ﾌﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.5 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月16日　～　令和8年10月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056600 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時36分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056750 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時36分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056630 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　玉田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時23分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056780 号
発 行 日　　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時23分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260056620 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時48分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 25.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056770 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時48分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 25.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056610 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時04分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056760 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時04分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.0 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056640 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時22分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平配水池系 (採水地点) 高平３入口
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056790 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時22分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平配水池系 (採水地点) 高平３入口
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 24.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260056650 号
発 行 日　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時33分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 25.5 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056800 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時33分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 25.5 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260056660 号
発 行 日　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時45分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 28.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)　第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056810 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時45分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 28.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056670 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時56分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　原浄水場　原配水池系 (採水地点) 松本　宅
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.5 ℃　(水　温) 25.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056820 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時56分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　原浄水場　原配水池系 (採水地点) 松本　宅
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ﾌﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.5 ℃　(水　温) 25.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056680 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　10時05分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 24.0 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056830 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　10時05分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 24.0 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056690 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　10時18分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 31.0 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056840 号
発 行 日　　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　10時18分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ﾌﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 31.0 ℃　(水　温) 28.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056700 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時40分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.8 ℃　(水　温) 24.9 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056850 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時40分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.8 ℃　(水　温) 24.9 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260056710 号
発 行 日　　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時29分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 25.2 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056860 号
発 行 日　　令和8年9月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時29分　天候(前日) 曇　(当日) 晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.5 ℃　(水　温) 25.2 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056720 号
発 行 日　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時20分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) *****
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 29.6 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	17/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260056870 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時20分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 29.6 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056730 号
発 行 日　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時04分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.2 ℃　(水　温) 25.8 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260056880 号
発 行 日　　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　9時04分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.2 ℃　(水　温) 25.8 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260056740 号
発 行 日　令和8年9月8日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時52分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.6 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月8日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260056890 号
発 行 日　令和8年9月18日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日　8時52分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.6 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年9月1日　～　令和8年9月18日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子