水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260075950 号
発 行 日　　令和8年10月21日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　水田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年10月14日　8時45分　天候(前日)　晴　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　口永良部浄水場　口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 前田　亮生　(所　属) 地域住民課
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	32.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月14日　～　令和8年10月21日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260073820 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　8時35分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永田浄水場　永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 25.5 ℃　(水　温) 23.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260073830 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　9時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260073840 号
発 行 日　　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　9時50分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 27 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260073850 号
発 行 日　　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　10時10分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 27 ℃　(水　温) 22 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260073870 号
発 行 日　　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　10時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川配水池系 (採水地点) 深川児童館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 27 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260073860 号
発 行 日　　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　10時45分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　宮之浦浄水場　宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 30 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260073880 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　10時31分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260073890 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　10時02分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) *****
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260073900 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　9時10分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小瀬田浄水場　小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260073910 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　8時57分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　長峰浄水場　長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 28 ℃　(残留塩素) 0.8mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260073920 号
発 行 日　　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　8時27分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　永久保浄水場　永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 28 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260073930 号
発 行 日　令和8年10月20日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　8時10分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 24 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月20日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260074000 号
発 行 日　　令和8年10月30日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月13日　8時10分　天候(前日) 晴　(当日) 晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(ｶﾋﾞ臭2項目)
採水者	(氏　名) 武田　(所　属) ******
採水時	(気　温) 24 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.6mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月13日　～　令和8年10月30日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260068960 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時35分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　松峯浄水場　松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26.0 ℃　(水　温) 22.5 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260068990 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936代　　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　　8時46分　　天候(前日)　曇　　(当日)　晴
施設の名称	(名　　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所
水質区分	(区　　分) 浄水　　(水道種類) 上水道　　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　　名) 橋口　貢　　(所　　属) ******
採水時	(気　　温) 27.0 ℃　　(水　　温) 23.0 ℃　　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260068980 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　亦田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時54分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.0 ℃　(水　温) 22.5 ℃　(残留塩素) 0.4mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260068970 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 平田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時10分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　花揚浄水場　花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25.0 ℃　(水　温) 24.0 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　第 11260069000 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時21分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　高平配水池系 (採水地点) 高平３入口
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 27.5 ℃　(水　温) 22.0 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260069010 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時32分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　高平浄水場　麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 24.0 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260069020 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 市田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時43分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　鯛之川浄水場　鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 26.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260069030 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時54分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　原浄水場　原配水池系 (採水地点) 松本　宅
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.0 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260069040 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時08分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.0 ℃　(水　温) 22.0 ℃　(残留塩素) 0.5mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260069050 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時19分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　小島浄水場　小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) *****
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 27.0 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260069060 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時35分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.5 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260069070 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936代　　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時13分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　平内浄水場　平内配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 30.0 ℃　(水　温) 23.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11260069080 号
発 行 日　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時08分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 29.0 ℃　(水　温) 27.0 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治　様

鹿県薬試　　第 11260069090 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時52分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 28.5 ℃　(水　温) 23.0 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　　第 11260069100 号
発 行 日　　令和8年10月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時43分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) *****
採水時	(気　温) 28.0 ℃　(水　温) 23.5 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
　上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子