

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11250114990 号

発行日 令和8年2月10日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県中津町二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月3日 9時26分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源(黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 11.1℃	(水温) 10.6℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					