水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130240 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　8時55分　天候(前日) 曇／雨　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　吉田浄水場　吉田水源（吉田川） (採水地点) 吉田水源池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 11 ℃　(水　温) 17 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130250 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　9時25分　天候(前日) 曇／雨　(当日) 晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　一湊浄水場　一湊水源 (白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 11 ℃　(水　温) 11 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130260 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　9時35分　天候(前日) 曇／雨　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　志戸子浄水場　志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 11 ℃　(水　温) 15 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130270 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　10時15分　天候(前日) 曇／雨　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　深川浄水場　深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 森山　誠司　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 12 ℃　(水　温) 13 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130280 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　8時20分　天候(前日) 曇／雨　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川水源（城之川） (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 日髙　勝美　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 9.5 ℃　(水　温) 11.5 ℃　(残留塩素) *****

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250130290 号
発 行 日　令和8年3月17日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月10日　8時50分　天候(前日) 曇／雨　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　楠川浄水場　楠川水源 (楠川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 日高　勝美　(所　属) 生活環境課
採水時	(気　温) 10.0 ℃　(水　温) 11.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月10日　～　令和8年3月17日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125740 号
発 行 日　令和8年3月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　9時51分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　尾之間浄水場　原浄水場　尾之間水源・原水源（二又川支流） (採水地点) 原浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 橋口　貢　(所　属) ******
採水時	(気　温) 18.0 ℃　(水　温) 14.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125750 号
発 行 日　令和8年3月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　8時15分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　上之牧浄水場　上之牧水源（しょうのう川） (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 18.0 ℃　(水　温) 14.5 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125760 号
発 行 日　令和8年3月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　8時23分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 18.0 ℃　(水　温) 15.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			

備考	
検査期日	令和8年3月3日 ～ 令和8年3月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125790 号
発 行 日　令和8年3月16日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　8時23分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　湯泊浄水場　湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 18.0 ℃　(水　温) 15.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月16日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125770 号
発 行 日　令和8年3月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　8時40分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 17.0 ℃　(水　温) 14.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125800 号
発 行 日　令和8年3月16日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㊙　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　8時40分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　中間浄水場　中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 17.0 ℃　(水　温) 14.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月16日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125780 号
発 行 日　令和8年3月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　9時05分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 16.5 ℃　(水　温) 15.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	2	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０号

依 頼 者　屋久島町上水道事業
　　屋久島町長　荒木　耕治 様

鹿県薬試　第 11250125810 号
発 行 日　令和8年3月16日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-255-8956(代)　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日　9時05分　天候(前日)　雨　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業　栗生浄水場　栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 藤原　英次　(所　属) ******
採水時	(気　温) 16.5 ℃　(水　温) 15.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年3月3日　～　令和8年3月16日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子