

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250119860 号
発行日 令和8年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原
〒890-8589 鹿児島市与次郎丁 8 番 15 号
電話 099-253-8956 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月16日		8時40分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 大坪		(所属) 口永良部出張所					
採水時		(気温) 17.0℃		(水温) 15.0℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下			—以下余白—			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	30.9mg/L	200mg/L以下						
17	蒸発残留物	159mg/L	500mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和8年2月16日 ~ 令和8年3月6日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121230 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎中丁目8番15号
電話 099-253-8334(会) 099-255-2856(会)

採水年月日		令和8年2月17日		8時30分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森山 誠司		(所属) *****					
採水時		(気温) 13.0℃		(水温) 15.1℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121240 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一法
〒890-8589 鹿児島市与次郎町 丁目8番15号
電話 099-253-8957 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日 8時57分		天候(前日)		曇		(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 森山 誠司				(所属) *****					
採水時		(気温) 13.5℃				(水温) 14.6℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—						
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下								
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下								
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
9	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下								
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
11	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下								
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下								
14	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下								
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
16	塩化物イオン	12.7mg/L	200mg/L以下								
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下								
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下								
19	味	異常なし	異常でないこと								
20	臭気	異常なし	異常でないこと								
21	色度	0.5度未満	5度以下								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子									

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121250 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一
〒890-8589 鹿児島市与次郎中丁目8番15号
電話 099-253-8959 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月17日		9時21分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****				
採水時	(気温) 15.5℃		(水温) 15.1℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250121260 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



会長 小田原 茂

〒890-8589 鹿児島市与次郎中丁目8番15号

電話 099-253-8959 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日		9時35分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森山 誠司		(所属) *****					
採水時		(気温) 15.5℃		(水温) 14.2℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	11.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11250121280 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小川 正
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8350 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月17日 9時58分 天候(前日) 曇 (当日) 曇						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) *****						
採水時	(気温) 15.1℃ (水温) 15.4℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	11.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11250121270 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



会長 本田 原

〒890-8589 鹿児島市与次郎町丁目8番15号

電話 099-253-8935(内線) 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日		10時25分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 16.3℃		(水温) 15.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	10.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121290 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小川 原
〒890-8589 鹿児島市与次郎町丁目3番15号
電話 099-253-8950 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日		8時10分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 13.5℃		(水温) 14.1℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121300 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小川 原
〒890-8589 鹿児島市身次郎中丁目8番15号
電話 099-253-8926(内線) 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日		8時35分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 榊川浄水場 榊川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 13.9℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		--以下余白--				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250121310 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市与次郎町丁目8番15号
電話 099-253-8854 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月17日 9時15分		天候(前日)		曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時		(気温) 14.5℃		(水温) 13.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	3.2度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	1.4度	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16*	アルミニウム及びその化合物	0.22mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。							
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250121320 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8959 099-255-2859

採水年月日		令和8年2月17日		9時30分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名		(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 14.2℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブromokロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブromोजクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブromホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250121330 号

発行日 令和8年3月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島市海浜町丁 8 番 15 号
電話 099-253-8850 099-255-2856

採水年月日	令和8年2月17日		9時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美			(所属) *****			
採水時	(気温) 15.1℃		(水温) 15.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年3月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250121340 号

発行日 令和8年2月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番3号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月17日	9時55分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 15.1℃	(水温) 15.1℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年2月17日 ~ 令和8年2月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250114800 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-9356(内線) 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月3日		8時27分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 8.0 ℃		(水温) 10.9 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250114830 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎町目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2856

採水年月日		令和8年2月3日		8時14分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 9.0 ℃		(水温) 12.0 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	7.1	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250114820 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡中津町目8番15号
電話 099-253-8354(内線) 099-255-2860

採水年月日		令和8年2月3日		8時45分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花楊浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 10.5℃		(水温) 12.1℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250114810 号
発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 勉
〒890-8589 鹿児島市与次郎1丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月3日		9時01分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 9.0 ℃		(水温) 14.1 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250114840 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市赤松町日8番15号

電話 099-253-8956(至人区) 099-256-2850

採水年月日		令和8年2月3日 9時18分		天候(前日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 12.0℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250114850 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-253-8935(内) 099-255-2860

採水年月日		令和8年2月3日		9時33分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 11.0℃		(水温) 13.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250114860 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-253-8935(会内) 099-255-2860

採水年月日		令和8年2月3日 9時49分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 13.5℃		(水温) 16.1℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250114870 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号

電話 099-253-8356 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月3日		10時09分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢				(所属) *****			
採水時		(気温) 12.5℃		(水温) 12.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.4	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250114880 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 18 号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和8年2月3日		10時30分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****						
採水時	(気温) 11.8℃ (水温) 13.6℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11250114890号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		令和8年2月3日 10時43分		天候(前日)		曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 15.5℃		(水温) 16.2℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.38mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.07mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250114900 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島市次郎町1丁目8番13号
電話 099-253-8366(代) 099-255-2856

採水年月日		令和8年2月3日		10時38分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 12.8℃		(水 温) 12.3℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		- 以下余白 -				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250114910 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎中丁目8番15号
電話 099-253-9356(代) 099-255-2850

採水年月日		令和8年2月3日		10時22分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 12.5 °C		(水温) 11.7 °C		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11250114920 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8364(内線) 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月3日		10時08分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 12.3℃		(水温) 12.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	9.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11250114930 号

発行日 令和8年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎1丁目8番18号
電話 099-253-4935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年2月3日		9時52分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****			
採水時	(気温) 11.6℃		(水温) 10.1℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11250114940 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和8年2月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎中丁目8番15号
電話 099-253-8356(会) 099-255-2860(会)

採水年月日	令和8年2月3日 9時39分 天候(前日) 曇 (当日) 晴						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****						
採水時	(気温) 11.4℃ (水温) 10.6℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						